

Территориальный отдел
по г. Симферополю и Симферопольскому району
межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю
(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание № 18-00005-01

“ 4 ” февраля 2022 г.
г.Симферополь, ул.Набережная, 67
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – главный специалист-эксперт Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю Кокова Н.Ю

При рассмотрении материалов по проверке МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района Республики Крым на основании решения от 12 января 2022 № 18-58 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 77220042225300964100 от 12.01.2022) начальника ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Гончаренко О.В.

о нарушении требований п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Константиновская школа» Симферопольского района Республики Крым

Юридический адрес: 297563, Республика Крым, Симферопольский район, с.Константиновка, ул.Школьная, д.1

Фактический адрес: 297563, Республика Крым, Симферопольский район, с.Константиновка, ул.Школьная, д.1

Свидетельство о регистрации: 1159102004797

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю

Провести мероприятия по устранению вышеизложенных нарушений:

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№ п/п.	Наименование мероприятий.	Срок исполнения.
1	В соответствии с п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-оградить территорию по периметру	25.01.2023
2	В соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-восстановить целостность асфальтового покрытия территории	25.01.2023
3	В соответствии с п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-	25.01.2023

	вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-оборудовать спортивную площадку и беговые дорожки	
4	В соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-довести до нормы уровень искусственной освещённости в каб.№46, мастерских	25.01.2023
5	В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия пола в части кабинетов: деревянных деформированных-каб.47, каб.биологии, каб.25, сцена актового зала, в спортивном зале и библиотеке; восстановить целостность линолеумного покрытия пола: каб.41, в обеденном зале; восстановить целостность бетонных полов в мастерских для мальчиков	25.01.2023
6	В соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- подводкой воды обеспечить кабинеты химии и кабинет физики. Обеспечить подачей горячей проточной воды умывальные раковины, установленные в буфете-раздаточной и умывальные раковины, установленные в санитарных узлах	25.01.2023
7	В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- провести ремонт кровли с последующим проведением ремонта и устранением затёков каб.47, каб.41, в коридоре 3-го этажа в спортивном зале.	25.01.2023
8	В соответствии с п.2.6.5, п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») - все функционирующие туалеты оборудовать кабинами с дверями. Умывальные раковины в санитарных узлах обеспечить подачей горячей проточной воды. Восстановить облицовочное покрытие стен и полов в функционирующих туалетах. Провести ремонт и задействовать все туалеты, предусмотренные проектом строительства	25.01.2023
9	В соответствии с п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- провести ремонт в спортивном зале: восстановить целостность деревянных деформированных многолетними накрасами полов, восстановить целостность стен, провести ремонт потолков с устранением затёков	25.01.2023
10	В соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- для обеспечения полноценного режима проветривания заменить устаревшую оконную столярку коридорах, холлах, в мастерской в медицинском кабинете и малом спортивном зале	25.01.2023
11	В соответствии с п.2.15, п.3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»- решить вопрос с бесперебойной подаче горячей проточной воды в буфет раздаточную и обеспечить мытье столовой посуды в соответствии санитарными требованиями	25.01.2023
12	В соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить своевременное проведение мероприятий по производственному контролю с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в полном объеме	постоянно

до " 25 " января 2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Константиновская школа» Симферопольского района Республики Крым

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений

законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67 по мере выполнения каждого из пунктов, в сроки согласованные предписанием.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

главный специалист-эксперт отдела
территориального отдела
по г.Симферополю и Симферопольскому
району межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю.



Кокова Н.Ю.

(должность лица, уполномоченного осуществлять гос-
санэпиднадзор)

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: «04» февраля 2022 г.

Директор
(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем юридического
лица или индивидуального)

подпись

Матвеев М.В.
Ф.И.О.