

А К Т № 088/23
Технического обслуживания первичных средств пожаротушения

23.09.2023г.

Наименование объекта: МБДОУ «Д/с № 6»

Место расположения объекта: 352360, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51

Комиссия в составе представителей :

Заказчик: Заведующий МБДОУ «Д/с № 6» О.В. Суменко

Подрядчик: Инженер ООО «МПЦ-Вымпел» проводивший испытания А.А. Ушаков
Директор ООО «МПЦ-Вымпел» В.В. Обозный

Провели техническое обслуживание огнетушителей находящихся в МБДОУ «Д/с № 6»

по адресу: 352360, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51

На баллоне:

Огнетушители ОП -5 – 11 шт.: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11:

Огнетушители опломбированы,

Уровень давления оптимален (норма),

Состояние узлов ЗПУ-в норме

Порошок в сыпучем состоянии

Шланги без видимых повреждений

Состояние баллонов огнетушителей хорошее (без деформаций и отслоений лакокрасочного покрытия)

Срок действия огнетушителей находится в допустимых пределах использования, согласно СП-9.13130.2009

Проверка и техническое обслуживание огнетушителей проведена 23.09.2023г.
ООО «МПЦ-Вымпел»

Представитель Заказчика:

Заказчик: Заведующий МБДОУ «Д/с № 6» _____ О.В. Суменко
(должность, Ф.И.О.)

Представитель подрядчика:

Инженер ООО «МПЦ-Вымпел» _____ А.А. Ушаков
(должность, Ф.И.О.)

Директор ООО «МПЦ-Вымпел» _____ В.В. Обозный
(должность, Ф.И.О.)

