

Акт проверки первичных средств пожаротушения.

х. Песчаный

24.01.2024 г.

Комиссия в составе:

Председателя – заведующего Суменко Ольги Викторовны,

Членов комиссии:

Председателя ПК- Саратовой Н.В.,

Старшего воспитателя – Горбачевой О.И.

Составили настоящий акт о проверке первичных средств пожаротушения.

Комиссией установлено, что в МБДОУ «Д/с № 6» имеется 10 порошковых огнетушителей ОП-5. Огнетушители расставлены по зданию, согласно плану эвакуации. Все огнетушители в исправном состоянии. Ведется журнал «Учета первичных средств пожаротушения»;

пожарный щит укомплектован:

- багор 1 шт.

- лом 1 штука

- лопата штыковая 1 шт.

- лопата совковая 1 штука

- емкость для воды 1 шт.

- покрывало для изоляции очага возгорания 1 шт., все находится в исправном состоянии.

В пожарном щите проверено покрывало для изоляции очага возгорания. Покрывало целое, механических повреждений нет. Емкость для воды наполнена. Маска «ГДЗК-ЕН» целая, механических повреждений нет. Опломбирована.

Акт осмотра оборудования составлен в одном экземпляре:

Подписи участников осмотра:



Суменко О.В.
Саратова Н.В.
Горбачева О.И.