

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА»
Красная ул. д. 134, станция Тбилисская
Тбилисский район, Краснодарский край
352363, тел./факс 8 (258) 3-25-46
e-mail arxitek.tbil@mail.ru
ОКПО 21051154 ОКОНХ 66000
ИНН 2351010080 КПП 235101001

Директору МБДОУ д\с № 6

О.В. Суменко

21.01.13 № 20
на № 43 от 21.01.13

СПРАВКА

В целях определения допустимости устройства пандуса к зданию детского сада, расположенному в х. Песчаный по ул. Первомайская 51, согласно СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» подготовлена данная справка.

В соответствии с пунктом 4.1.14 СП 59.13330.2011 «Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами».

При выезде и обследовании на местности указанного строения установлено, что в пределах границ земельного участка по указанному адресу, с учетом организации внутридворовой территории, МАУ не имеет возможности разработки проектного решения, в соответствии с действующими нормативным документами, по устройству пандуса. Считаем, что, в случае расположения пандуса в границах земельного участка – такое сооружение перекроет проезд по участку вокруг здания, который обеспечивает пожарную безопасность эксплуатации здания в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Собственнику строения возможно только рекомендовать установить кнопку вызова в удобном для подхода и подъезда маломобильных групп населения месте. В месте установки рекомендуется повесить указатель местонахождения кнопки.

Начальник МАУ
«УАиГ Тбилисского района»



Н.В. Синило

М.Н. Железнев
2-59-02