

Подрядчик:
ООО «МПЦ-Вымпел»
г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 68.
ИНН 2373000166 КПП 237301001
Тел:89183114959,
e-mail:mrc_vympel@mail.ru

Заказчик:
МБДОУ Д/С № 6,
Тбилисский район, х. Песчаный,
ул. Первомайская, 51

" 20 " июля 2020г.

Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон поПУЭ Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и Пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

После проведенных расчетов, в соответствии с НПБ 105-03 «Определение категории Экспресс - информации Минстроя и ГУГПС МВД России установлено:

1. Определение категории в помещении котельной МБДОУ д/с №6,
Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51.

В-4
П-IIa

2. Определение категории в помещении электрощитовой МБДОУ д/с №6,
Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51.

В-4
П-IIa

3. Определение категории в помещении склада продуктов МБДОУ д/с №6,
Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51.

В-3
П-IIa

Исполнитель:
Директор ООО «МПЦ-Вымпел»



Обозный В.В.