

А К Т

проверки работоспособности системы мониторинга пожарной сигнализации.

г. Кропоткин.

«29» декабря 2023г.

Комиссия в составе:

Исполнитель- ООО «Кедр-Плюс» директор Еремян Р.Г.

Заказчик – МБДОУ – «Детский сад № 6» заведующий Суменко О.В.

Составили настоящий акт в том, что система мониторинга автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная в помещении МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский р-н, х.Песчаный, ул.Первомайская 51, находится в работоспособном состоянии.

Объектовая станция ПАК «Стрелец-мониторинг» в режимах дежурный, тревога, контроль от резервного источника питания работает устойчиво. События о состоянии системы пожарной сигнализации на пультовую станцию ПСЧ-129 поступают.

Работа по техническому обслуживанию объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг», проводится ООО «Кедр-Плюс».

Контракт № от «11» 12 2023г.

Исполнитель:

Директор ООО «Кедр-Плюс»

МП

Р.Г. Еремян



Заказчик:

Заведующий «д/с № 6»

МП

