



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ КАЧЕСТВА»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.И1860.04ДБЛО

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ЮгСпецТех»

350901, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, дом 37/1

Тел. 8 (918) 1795971, 8(861)2578140

E-mail: Ugspecteh@yandex.ru ОГРН 1142311005319 ИНН 2311171651 КПП 231101001

Свидетельство об аккредитации № СДС.EASCK.RU.ИЛ069 (дата внесения в реестр EASCK 19.07.2022 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЮгСпецТех»

Д.С. Цицурина

« 30 » марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 64

« 30 » марта 2023 г.

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытание: Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСпецТех» (свидетельство об аккредитации № СДС.EASCK.RU.ИЛ069, срок действия до 18.07.2025 г.).

2. Дата проведения испытания: 30 марта 2023 года.

3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр - Вымпел» (ООО «МПЦ-Вымпел»), Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, дом № 68.

4. Основание для проведения испытания: заявление ООО «МПЦ-Вымпел» № б/н от 27.03.2023 г., договор на проведение работ с ООО «МПЦ-Вымпел» от 28.03.2023 г. № 40-ИЛ.

5. Наименование и адрес объекта контроля: деревянные конструкции чердачного помещения кровли здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» (МБДОУ «Детский сад № 6»), расположенный по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, дом № 51.

По результатам отбора образцов, поверхностного слоя древесины деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания МБДОУ «Детский сад № 6», составлен акт отбора от 09.03.2023 г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: директором ООО «МПЦ-Вымпел» Обозным В.В., заведующей МБДОУ «Детский сад № 6» Суменко О.В.

6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (№ лицензии):

ООО «МПЦ-Вымпел», Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, дом № 68, лицензия на право проведения работ № 5-Б/00812 от 15.08.13 года. (Срок действия лицензии – бессрочно).

7. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, данные ТД:

Образцы на поверхности имеют следы нанесения покрытия (по акту отбора проб биопирен (антипирен-антисептик) «МИГ-09» ТУ 2499-039-24505934-2009). Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00098/21 от 08.10.2021 г.

8. Тип защищенных конструкций: обрешетка, обрешетка, стропильная доска, стропильная доска, деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания МБДОУ «Детский сад № 6».

9. Площадь обработки, условия эксплуатации: обработанная площадь конструкции из древесины чердачного помещения кровли здания МБДОУ «Детский сад № 6», составляет 275,7 м², условия эксплуатации конструкций удовлетворительные.

10. Климатические условия проведения испытания:

- температура воздуха 25 °С;
- относительная влажность 46,9 %;
- атмосферное давление 101,4 кПа.

11. Оборудование, использованное для испытаний: прибор ПМП-1, заводской № 00307; измеритель температуры, влажности MS6503, заводской номер № 200407092919 (Сертификат о калибровке № 06-13-154-22 от 09.11.2022 г.); барометр БАММ-1 заводской номер № 985 (Свидетельство о поверке № С-АУ/ 24-10-2022/196716961 от 24.10.2022 г.); секундомер Интервал С-01, заводской номер № 411292 (Свидетельство о поверке № С-АУ/26-10-2022/197327104 от 26.10.2022 г.).

12. Результат испытаний, предоставленных контрольных образцов в таблице 1.

Таблица 1.

Номер образца по схеме отбора	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытания
1	обрешетка	положительный
2	обрешетка	положительный
3	стропильная доска	положительный
4	стропильная доска	положительный

13. Выводы по результатам контрольных испытаний на основании результатов проведенной оценки огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) 4 образцов поверхностного слоя деревянных конструкций (обрешетка, обрешетка, стропильная доска, стропильная доска) чердачного помещения кровли здания МБДОУ «Детский сад № 6», расположенного по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, дом № 51, испытанные контрольные образцы показали **соответствие** требованиям п.6.4. ГОСТ Р 53292-2009.

В соответствии с договором № 40-ИЛ от 28.03.2023 г. протокол распространяется только на 4 образца поверхностного слоя деревянных конструкций (обрешетка, обрешетка, стропильная доска, стропильная доска) чердачного помещения кровли здания МБДОУ «Детский сад № 6», подвергнутых испытаниям, составлен акт отбора от 09.03.2023 г., в котором записан отбор 4 образцов поверхностного слоя древесины. Акт отбора подписан и скреплен печатями: директором ООО «МПЦ-Вымпел» Обозным В.В., заведующей МБДОУ «Детский сад № 6» Суменко О. В.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ

Специалист (эксперт-аудитор)

Д.В. Решетняк

С.Н. Никитенко

Примечание: При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год (п.13 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

