

АКТ

На проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц.
МБДОУ с. Калинка

г. Хабаровск

«26» мая 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» МБДОУ с. Калинка в лице заведующего Бариновой Анны Викторовны и представитель «Подрядчика» от Индивидуальный Предприниматель Шапошников Евгений Николаевич, в лице Шапошникова Евгения Николаевича на основании свидетельства № Р61001 от 21.04.2005г. составили настоящий акт о том, что испытанию и комплексному опробованию были подвергнуты предъявленные к приемке в эксплуатации наружные пожарные лестницы в количестве 7 шт. металлоконструкций (**МБДОУ с. Калинка**).

На основании данных выполненных работ выявлено, что пожарные лестницы установленные к выходам 2 –ых этажей здания (**МБДОУ с. Калинка**) соответствуют требованиям проекта и СНиП 3.05.01.85.

Пожарные лесницы

нет

имеют отклонения от требований СНиП 3.05.01.85 и проекта.

Характер отклонений

нет

Примечание: По результатам испытаний нагрузкой усилием 120 кг на кратный элемент конструкции; деформация, коррозия, нарушение крепления сварных швов не выявлено. Проведенно огнезащитное испытание лакокрасочного покрытия металлических конструкций.

Представитель Подрядчика



Е.Н. Шапошников

Представитель Заказчика



А.В. Барина