

АКТ
на испытание и запуск в эксплуатацию кровельных ограждений.
МБДОУ с. Калинка

г. Хабаровск

«27» мая 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» МБДОУ с. Калинка в лице заведующего Бариновой Анны Викторовны и представитель «Подрядчика» от Индивидуальный Предприниматель Шапошников Евгений Николаевич, в лице Шапошникова Евгения Николаевича на основании свидетельства № Р61001 от 21.04.2005г. составили настоящий акт о том, что испытанию и комплексному опробованию были подвергнуты предъявленные к приемке в эксплуатации кровельные ограждения (МБДОУ с. Калинка).

На основании данных выполненных работ выявлено, что ограждения установленные по периметру кровли (МБДОУ с. Калинка) соответствуют требованиям проекта и СНиП 3.05.01.85.

Кровельные ограждения

нет

имеют отклонения от требований СНиП 3.05.01.85 и проекта.

Характер отклонений

нет

Примечание: По результатам испытаний с нагрузкой усилием 120 кг на кратный элемент конструкции. Деформации, коррозии, нарушения крепления сварных швов отсутствует

Представитель Подрядчика



Е.Н. Шапошников

Представитель Заказчика



А.В. Барина