

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ с. Калинка
А.В.Барина
«15» марта 2024 года

АКТ
контрольного взвешивания огнетушителей

Комиссия в составе: председателя Лихитченко Б.Ю., членов комиссии: Замолодчикова Г.Г., Середкин В.В. произвели контрольное взвешивание огнетушителей, находящихся в МБДОУ с. Калинка.

Комиссией установлены следующие параметры:

наименование	№	место расположения	вес
огнетушитель ОУЗ	1	цех обработки яиц	8.650
огнетушитель ОУЗ	2	1эт.коридоргр.Крохи	8.150
огнетушитель ОУЗ	3	эл. щитовая	8.650
огнетушитель ОУЗ	4	2эт.коридоргр.Лучики	8.200
огнетушитель ОУЗ	5	физкультурный зал	8.850
огнетушитель ОУЗ	6	1этюкоридоргр.Крипыши	8.100
огнетушитель ОУЗ	7	Кладовая чистого белья	7.800
огнетушитель ОУЗ	8	2эт.коридоргр.Почемучки	8.550
огнетушитель ОУЗ	9	вентиляционная камера	8.200
огнетушитель ОУЗ	10	кухня	8.400
огнетушитель ОУЗ	11	актовый зал	8.100
огнетушитель ОУЗ	12	1эт.коридоргр.Непоседы	8.200
огнетушитель ОУЗ	13	2эт.коридоргр.Любознайки	8.200
огнетушитель ОУЗ	14	вахта	8.400
огнетушитель ОУ2	15	подвал	7.500
огнетушитель ОУ2	16	подвал	7.800

Пломбы целые, распылители имеются. Огнетушители годны к применению до мая 2027 года.

Председатель

Б.Ю. Лихитченко

Члены комиссии

В.В.Середкин

Е.Д.Андреева