


«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Хабаровскому  
муниципальному району Главного управления МЧС  
России  
по Хабаровскому краю  
подполковник внутренней службы  
О.С. Горб



08» 09 2017г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Хабаровскому муниципальному району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41б, тел.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 53/1/46

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звездочка»  
с. Калинка Хабаровского муниципального района Хабаровского края лице заведующего Бариновой  
Анны Викторовны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Хабаровского района по пожарному надзору № 53 от 08.08.2017г. года, ст. 6.1 Федерального

(наименование органа ГПН)

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «24» 08 2017 г. с 10  
час. 00 мин. до «08» 09 2017 г. 10 час. 00 мин. проведена проверка государственным инспектором  
Хабаровского района по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Чихонацким  
Максимом Владимировичем здания Муниципального казённого дошкольного образовательного  
учреждения детский сад «Звездочка» с. Калинка Хабаровского муниципального района Хабаровского  
края.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МКДОУ «Звездочка» Баринова Анна Викторовна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении
			ных	ных

			требования пожарной безопасности	3. (ук.ывается)
1.	2.	3.	4.	5.
<p>В соответствии со ст. 6,7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 1,3,4,5 ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с Правилами пожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»; в соответствии с <i>Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Система. в соответствии СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288; в соответствии Свод правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации Утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179. необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:</i></p>				
1.	<p>На объекте защиты руководитель организации не организовал проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта в соответствующие сроки. (МДОУ ДЕТСКИЙ САД)</p>	<p>правила противопожарного режима в РФ: п. 50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами</p>	01.03.2018.	
2.	<p>На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	<p>правила противопожарного режима в РФ: п. 55 Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	01.03.2018.	
3.	<p>На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний (МДОУ ДЕТСКИЙ САД);</p>	<p>правила противопожарного режима в РФ : п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	01.03.2018.	
4.	<p>На объекте защиты расположение пожарных извещателей (иных средств обнаружения пожара) не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (кладовая помещение согласно технического паспорта №-30,);</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 6 ст. 83 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. НПБ 110-03 п.4. Приложение к НПБ 110-03 таблица №-1 п.9</p>	01.03.2018.	
5.	<p>На объекте защиты расположение пожарных извещателей (иных</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	01.03.2018.	

	средств обнаружения пожара) не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (кладовая сухих продуктов помещение согласно технического паспорта №-60).	безопасности»: ч. 6 ст. 83 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. НПБ 110-03 п.4. Приложение к НПБ 110-03 таблица №-1 п.9		
6.	На объекте защиты расположение пожарных извещателей (иных средств обнаружения пожара) не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (кладовая согласно технического паспорта №-61).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 6 ст. 83 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. НПБ 110-03 п.4. Приложение к НПБ 110-03 таблица №-1 п.9	01.03.2018.	
7.	На объекте защиты расположение пожарных извещателей (иных средств обнаружения пожара) не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения (кладовая согласно технического паспорта №- 2).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 6 ст. 83 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. НПБ 110-03 п.4. Приложение к НПБ 110-03 таблица №-1 п.9	01.03.2018.	
8.	Помещения кроме согласно технического паспорта №-2,3,4 не оборудованы пожарной сигнализацией (подвал).	НПБ 110-03 п.14 табл. №-1 п.9 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении.	01.03.2018.	
9.	В подвальном помещении складированы горючие материалы (матрацы).	СП 4.13130.2013 абзац 2 п.5.2.4 Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3 не допускается.	01.03.2018.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор Хабаровского района

по пожарному надзору М.В. Чихонацкий

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» сентября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Васильев*  
(подпись)

✓ «08» сентября 20 17 г.



*Заведующий Баршнев А.В.*  
(должность, фамилия, инициалы)