



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ

с. Калинка

А.В.Барина

«24» апреля 2024 года

АКТ

Проверки внутренних пожарных кранов

с.Калинка

24.04.2024г.

Комиссия в составе: Лихитченко Б.Ю., Середкин В.В., Замолодчикова Г.Г., в соответствии с п.57 Правил противопожарного режима в РФ проверила на работоспособность –путем пуска воды и признала годным к дальнейшей эксплуатации внутренние пожарные краны ПК №№ 1-1;1-3;1-4;1-6;2-1;2-3;2-4;2-6; в количестве 8 штук.

Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

Председатель

Б.Ю. Лихитченко

Члены комиссии

Замолодчикова Г.Г.

Середкин В.В.