

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования спортивная школа
муниципального образования Кореновский муниципальный район
Краснодарского края

П Р И К А З

26.08.2025

№ 135

г. Кореновск

**Об установлении противопожарного режима
в образовательном учреждении**

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в целях организации работы по противопожарной безопасности и усилению контроля соблюдения мер противопожарной безопасности,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный режим:

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения.

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях образовательного учреждения.

1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.

1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным в подвале учреждения.

1.5. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания сотрудников, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.6. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.8. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный – Гах М.В., зам директора по АХР.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

И.В. Дорожкова

С приказом ознакомлен
Заместитель директора по АХР

Гах М.В.

