

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАХНЁВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Санкинская средняя
общеобразовательная школа»
624650, Свердловская область, Алапаевский р-н
п. Санкино, ул. Торговая, 13
Тел. факс (34346) 77-6-32
e-mail sankino@bk.ru
[http:// sansosh-alp.obr66.ru](http://sansosh-alp.obr66.ru)
ОКПО 41725330, ОГРН 1026600508890
ИНН/КПП: 6601006343/667701001

« 25 » февраля 2026 г.

№ 12

Главному врачу территориального
отдела Управления «Роспотребнадзора
ПО Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском
и Режевском районах
Ю. Ю. Трофимовой

Уважаемая Юлия Юрьевна!

Отправляем Вам отчет о выполнении п. 3 предписаний об устранении
выявленных нарушениях № 66-02-01/30 – 4509 – 2025 г. от 03.12.2025 г
в «МБОУ «Санкинская СОШ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санкинская
средняя общеобразовательная школа», рассмотрев предписания «Об
устранении выявленных нарушений обязательных требований» № 66-02-01/30-
4509-2025 от 03.12.2025 г. информирует о мерах, принятых во исполнение п. 3
указанного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений в МБОУ «Санкинская СОШ»
проведена следующая работа:

№ п/п	Содержание мероприятия	№ нормативного акта	Пункт НД	Информация о выполнении
3	Устранить неисправности вытяжной вентиляции	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13	1. Замена вытяжки проведена 20.02.2026 г. (Приложении № 1)

Директор «МБОУ Санкинская СОШ» _____ Н.Н.Морозова

