

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП «Выселковские коммунальные системы»



Д.В. Рудек

2025 г.

План мероприятий по предотвращению загрязнения подземных вод в пределах 1-3 поясов зоны санитарной охраны, в целях исключения загрязнения подземных вод водозабора

Наименование предприятия	Пояс ЗСО	Мероприятия	Срок	Обоснование
МУП «Выселковские коммунальные системы»	1,2,3	- временное хранение отходов осуществляется на специально отведенных площадках с твердым покрытием – исключает засорение и микробное загрязнение земель; - предприятие включено в планово-регулярную систему и режим удаления отходов (очистка контейнеров от ТБО) специализированным транспортным коммунальным предприятием – предупреждает микробное загрязнение поверхностных вод; - запас контейнеров должен обеспечивать сбор не менее суточного объема отходов – исключает свалку мусора, способствующую загрязнению поверхностных вод; - устройство бордюров, укрепляющих и защищающих границы газонных покрытий от разрушения – снижает преимущественно содержание взвешенных веществ в поверхностном стоке; - своевременный ремонт асфальтового покрытия проездов и площадок – снижает накопление взвешенных веществ и нефтепродуктов в понижениях (и их последующий смыв); - систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях; - организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях; - уборка открытой стоянки автотранспорта площадки с применением средств нейтрализации утечек горюче-смазочных материалов, например, песка, снижает количество нефтепродуктов, проступающих с поверхностным стоком на рельеф	постоянно	СанПиН 2.1.4.1110-02 п.п. 1.3, 1.15
МУП «Выселковские коммунальные системы»	2,3	При разработке генерального плана застройки в районах водозаборов учитывать градостроительные границы трех поясов ЗСО Новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производить при обязательном согласовании в установленном порядке.	постоянно	СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.2.2.4

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП «Выселковские коммунальные системы»



Д.В. Рудек

2025 г.

1 - Перечень мероприятий постоянного и режимного характера, правил и ограничений по улучшению санитарного состояния и предупреждению загрязнения и истощения водозабора подземных вод, состоящего из 25 существующих водозаборных скважин.

№ п/п	Наименование предприятия	№ пояса	Перечень мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02
1	МУП «Выселковские коммунальные системы»	2	• Запрещается размещение кладбищ; скотомогильников; полей ассенизации; полей фильтрации; навозохранилищ; силосных траншей; животноводческих предприятий. • Запрещается размещение других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. • Запрещается применение удобрений и ядохимикатов. • Запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции.
2	МУП «Выселковские коммунальные системы»	3	• Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. • Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты. • Запрещается подземное складирование твердых отходов. • Запрещается разработка недр земли. • Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов. • Запрещается размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений. • Запрещается размещение накопителей промстоков. • Запрещается размещение шламоохранилищ. • Запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.