



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2026

№ 395

ст-ца Выселки

**Об утверждении программ проведения
противоаварийных тренировок на объектах
теплоснабжения Выселковского сельского
поселения Выселковского муниципального
района Краснодарского края**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края (приложения 1-4).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, транспорта связи и ЧС Кравченко В.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Выселковского сельского
поселения Выселковского
муниципального района
Краснодарского края

М.И. Хлыстун

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края
от 15.05.2026 № 395

ПРОГРАММА проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края

| | |
|--|---|
| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в Выселковском сельском поселении Выселковского муниципального района Краснодарского края при низких температурах наружного воздуха из-за повреждения подводящего газопровода |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранения жизней и здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. Скорейшая ликвидация нештатных ситуаций в системе теплоснабжения. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с поставщиками теплоресурсов по устранению нештатных ситуаций с условным повреждением подводящего газопровода |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 08.07.2026 г. с 9-00 (время местное) |

| | |
|--|---|
| 4. Место и метод проведения противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края. Тренировка проводится на местах с условным действием персонала |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, МУП «Выселковские коммунальные системы» |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 08.07.2026 г. (в 9.00 по местному времени) |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка» |

9. Вводная - 9:00 главному инженеру теплоснабжающей организации поступил звонок от диспетчера, что падает давление газа на одной из газовой котельной. Причина – повреждение подводящего газопровода. Температура наружного воздуха -10°С.

10. Действия оператора газовых котельных Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края при возникновении аварийной ситуации:

оператор газовых котельных посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления газа в котельной - главному инженеру МУП «Выселковские коммунальные системы». При сильном снижении давления оператор согласовывает остановку технологического оборудования котельной и понижение температуры теплоносителя с руководством теплоснабжающей организации. Оператор снижает температуру на котле, включает дутьевые вентиляторы, отключает сетевой насос.

Главный инженер МУП «Выселковские коммунальные системы» посредством мобильной связи немедленно сообщает Главе Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Выселковского района (тел. 8(86157)73-7-99).

11. Действия администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

организовать заседание КЧС администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края с участием теплоснабжающих организаций, руководителей учреждений соцкультбыта и учебных заведений, для принятия оперативных решений по предотвращению «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилом фонде и объектах соцкультбыта;

ввести на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации;

организовать работу по подготовке пункта временного размещения: обеспечить питанием и средствами первой необходимости;

проинформировать население Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности размещения граждан в пункте временного размещения.

Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрацией Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края передается в ЕДДС администрации района в оперативном режиме в течении всего времени до устранения аварийной ситуации.

12. Действия персонала теплоснабжающей организации:

незамедлительно сообщает в АДС газовой службы (выявление причин падения давления газа);

до приезда АДС ограничить доступ посторонних лиц и исключить пользование открытым огнем;

после прибытия АДС оказывать содействие газовой службы.

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлении теплоснабжения потребителей Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края передавать в ЕДДС администрации Выселковского района (тел. 8(86157)73-7-99) в оперативном режиме.

13. Действия коммунальных служб на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

13.1. Теплоснабжающая организация:

организовать передачу информации;

незамедлительно ограничить доступ посторонних лиц и исключить пользование открытым огнем;

информацию о проводимых работах по ликвидации аварии в полном объеме сообщить в ЕДДС администрации Выселковского района (тел. 8(86157)73-7-99) и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

13.2. При получении информации об устранении аварии и восстановлению давления газа в котельной, организовать работу котельных по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми

параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществить проверку систем отопления.

Информацию о восстановлении теплоснабжения передавать в ЕДДС администрации Выселковского района и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Оценка действия участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Заместитель главы администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности,
строительства, транспорта связи и
ЧС


В.Н. Кравченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края
от 15.05.2026 № 895

ПРОГРАММА
проведения противоаварийных тренировок
на объектах теплоснабжения Выселковского
сельского поселения Выселковского муниципального
района Краснодарского края

| | |
|--|---|
| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края при низких температурах наружного воздуха из-за разрушения дымовой трубы |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранения жизни и здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация и не штатных ситуаций на объекте теплоснабжения. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с поставщиками тепло ресурсов по устранению не штатных ситуаций на объектах теплоснабжения с условным разрушением дымовой трубы. |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной ситуации | 08.07.2026 с 9-00 (время местное) |

| | |
|--|---|
| 4. Место и метод проведения противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края. Тренировка проводится на местах с условным действием персонала |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, МУП «Выселковские коммунальные системы» |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 08.07.2026 (в 9.00 местного времени) |
| 8. Порядок пользования связью | Устно по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка» |

9. Вводная - 9:00 главному инженеру теплоснабжающей организации поступил звонок от диспетчера, о разрушении дымовой трубы на одной из газовой котельной. Причина – разрушение, внешнее воздействие.

10. Действия оператора газовых котельных Выселковском сельском поселении выселковский район при возникновении аварийной ситуации:

оператор газовых котельных посредством мобильной связи немедленно сообщает о разрушении дымовой трубы - главному инженеру МУП «Выселковские коммунальные системы». Оператор согласовывает остановку технологического оборудования котельной и понижение температуры теплоносителя с руководством теплоснабжающей организации. Оператор снижает температуру на котле, включает дутьевые вентиляторы.

Главный инженер МУП «Выселковские коммунальные системы» посредством мобильной связи немедленно сообщает Главе Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Выселковского района (тел 8(86157)73-7-99)

11. Действия администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

организовать заседание КЧС администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края с участием теплоснабжающих организаций, руководителей учреждений соцкультбыта и учебных заведений, для принятия оперативных решений по

предотвращению «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилом фонде и объектах соцкультбыта;

вести на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации;

организовать работу по подготовке пункта временного размещения: обеспечить питанием и средствами первой необходимости;

проинформировать население Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности размещения граждан в пункте временного размещения.

Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрацией Выселковского сельского поселения выселковский район передается в ЕДДС администрации района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.

12. Действия персонала теплоснабжающей организации:

оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ, организовать работы по восстановлению дымовой трубы.

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлении теплоснабжения потребителей Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края передавать в ЕДДС администрации Выселковского района (тел. 8(86157)73-7-99) в оперативном режиме.

13. Действия коммунальных служб на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

13.1. Теплоснабжающая организация:

незамедлительно приступить к ликвидации аварии на объекте теплоснабжения.

информацию о проводимых работах по ликвидации аварии в полном объеме сообщить в ЕДДС администрации Выселковского района (тел. 8(86157)73-7-99) и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

13.2. При получении информации об устранении аварии и восстановлению дымовой трубы, организовать работу котельных по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществить проверку систем отопления.

Информацию о восстановлении теплоснабжения передавать в ЕДДС администрации Выселковского района и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Оценка действия участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Заместитель главы администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности,
строительства, транспорта связи и
ЧС



В.Н. Кравченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края
от 15.05.2026 № 395

ПРОГРАММА проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края

| | |
|--|--|
| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в Выселковском сельском поселении Выселковского муниципального района Краснодарского края при низких температурах наружного воздуха из-за повреждения тепловой сети на выходе из котельной |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранения жизни и здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация и не штатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с поставщиками тепло ресурсов по устранению не штатных ситуаций с условным порывом на объектах теплоснабжения с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной ситуации | 08.07.2026 с 9-00 (время местное) |

| | |
|--|---|
| 4. Место и метод проведения противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края. Тренировка проводится на местах с условным действием персонала |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, МУП «Выселковские коммунальные системы» |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 08.07.2026 (в 9.00 местного времени) |
| 8. Порядок пользования связью | Устно по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка» |

9. Вводная - 9:00 главному инженеру теплоснабжающей организации поступил звонок от диспетчера, что падает давление обратки на одной из газовой котельной. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода. Температура наружного воздуха -10°C.

10. Действия оператора газовых котельных Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края при возникновении аварийной ситуации:

оператор газовых котельных посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль - главному инженеру МУП «Выселковские коммунальные системы». При сильном снижении давления оператор согласовывает остановку технологического оборудования котельной и понижение температуры теплоносителя с руководством теплоснабжающей организации. Оператор снижает температуру на котле, включает дутьевые вентиляторы, отключает сетевой насос.

Главный инженер МУП «Выселковские коммунальные системы» посредством мобильной связи немедленно сообщает Главе Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Выселковского района (тел 8(86157)73-7-99)

11. Действия администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

организовать заседание КЧС администрации Выселковского сельского поселения выселковский район с участием теплоснабжающих организаций,

руководителей учреждений соцкультбыта и учебных заведений, для принятия оперативных решений по предотвращению «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилом фонде и объектах соцкультбыта;

вести на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации;

организовать работу по подготовке пункта временного размещения: обеспечить питанием и средствами первой необходимости;

проинформировать население Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности размещения граждан в пункте временного размещения.

Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрацией Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края передается в ЕДДС администрации района в оперативном режиме в течении всего времени до устранения аварийной ситуации.

12. Действия персонала теплоснабжающей организации:

незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети);

оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ, организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети.

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края передавать в ЕДДС администрации Выселковского района (тел 8(86157)73-7-99) в оперативном режиме.

13. Действия коммунальных служб на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

13.1. Теплоснабжающая организация:

организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети;

незамедлительно приступить к ликвидации аварии на участке теплосети;

информацию о проводимых работах по ликвидации аварии в полном объеме сообщить в ЕДДС администрации Выселковского района (тел 8(86157)73-7-99) и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

13.2. При получении информации об устранении аварии и восстановлению участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельных по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществить проверку систем отопления.

Информацию о восстановлении теплоснабжения передавать в ЕДДС администрации Выселковского района и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Оценка действия участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Заместитель главы администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности,
строительства, транспорта связи и
ЧС



В.Н. Кравченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края
от 15.05.2026 № 395

ПРОГРАММА проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края

| | |
|--|--|
| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в Выселковском сельском поселении Выселковского муниципального района Краснодарского края при низких температурах наружного воздуха из-за повреждения распределительного электрического устройства котельной |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранения жизни и здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация и нештатных ситуаций на объектах теплоснабжения. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с поставщиками тепло ресурсов по устранению нештатных ситуаций с условным повреждением распределительного электрического устройства котельной |

| | |
|--|---|
| 3. Дата и время проведения противоаварийной ситуации | 08.07.2026 с 9-00 (время местное) |
| 4. Место и метод проведения противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края. Тренировка проводится на местах с условным действием персонала |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края, МУП «Выселковские коммунальные системы» |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 08.07.2026 (в 9.00 местного времени) |
| 8. Порядок пользования связью | Устно по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка» |

9. Вводная - 9:00 главному инженеру теплоснабжающей организации поступил звонок от диспетчера о повреждении распределительного электрического устройства на одной из газовой котельной. Причина – резкое изменение напряжения в центральной электрической сети от установленных норм .

10. Действия оператора газовых котельных Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края при возникновении аварийной ситуации:

оператор газовых котельных посредством мобильной связи немедленно сообщает о повреждении распределительного электрического устройства - главному инженеру МУП «Выселковские коммунальные системы». Оператор согласовывает остановку технологического оборудования котельной и понижение температуры теплоносителя с руководством теплоснабжающей организации.

Главный инженер МУП «Выселковские коммунальные системы» посредством мобильной связи немедленно сообщает Главе Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Выселковского района (тел 8(86157)73-7-99)

11. Действия администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

организовать заседание КЧС администрации Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края с участием теплоснабжающих организаций, руководителей учреждений соцкультбыта и учебных заведений, для принятия оперативных решений по предотвращению «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилом фонде и объектах соцкультбыта;

вести на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации;

организовать работу по подготовке пункта временного размещения: обеспечить питанием и средствами первой необходимости;

проинформировать население Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности размещения граждан в пункте временного размещения.

Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрацией Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края передается в ЕДДС администрации района в оперативном режиме в течении всего времени до устранения аварийной ситуации

12. Действия персонала теплоснабжающей организации:

оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ, организовать работы по восстановлению электроснабжения котельной.

Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлении теплоснабжения потребителей Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края передавать в ЕДДС администрации Выселковского района (тел. 8(86157)73-7-99) в оперативном режиме.

13. Действия коммунальных служб на территории Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края:

13.1. Теплоснабжающая организация:

незамедлительно приступить к восстановлению электроснабжения котельной;

информацию о проводимых работах по ликвидации аварии в полном объеме сообщить в ЕДДС администрации Выселковского района (тел 8(86157)73-7-99) и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

13.2. При получении информации об устранении аварии и восстановлению электроснабжения котельной, организовать работу котельных по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществить проверку систем отопления.

Информацию о восстановлении теплоснабжения передавать в ЕДДС администрации Выселковского района и администрацию Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Оценка действия участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Заместитель главы администрации
Выселковского сельского поселения
Выселковского муниципального
района Краснодарского края по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности,
строительства, транспорта связи и
ЧС



В.Н. Кравченко