



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Павловского района

ул. Горького, 243-а ст. Павловская, Россия 352040
тел. 8-86191 5-22-98

31.08.2020 № 7-01-2020

Директору МКОУ СОШ № 17

Гуськовой Т.Н.

ул. Школьная, 5,
с. Краснопартизанское, Павловский
район, Краснодарский край, 352068

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании,
санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства
о противодействии терроризму

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МКОУ СОШ № 17 с. Краснопартизанское Павловского района (далее - МКОУ СОШ № 17) требований законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства.

Осуществляя образовательную деятельность в несоответствующих требованиям безопасности условиях, с нарушением санитарных и строительных норм, школа ставит под угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетних.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 3 Закона № 35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартам, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации (п. 2 и 15 ч. 3 ст. 28

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ).

Пунктом 2 части 6 указанной статьи предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ).

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона № 273-ФЗ).

В силу п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 территория образовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена.

Вопреки приведенным выше требованиям законодательства ограждение, расположенное на территории образовательного учреждения, находится в неудовлетворительном состоянии, местами оно вообще отсутствует.

Изложенное способствует незаконному доступу посторонних лиц на территорию учреждения и отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности несовершеннолетних детей, работников МКОУ СОШ № 17 и иных лиц, пребывающих в учреждении, влечет нарушение их права на охрану жизни и здоровья.

Выявленные в МКОУ СОШ № 17 нарушения законодательства о противодействии терроризму об образовании, создают угрозу причинения вреда неопределенному кругу лиц.

Согласно представленной ОМВД России по Павловскому району информации установлено, что входе проверки автотранспортного средства образовательного учреждения (ГАЗ 322121 государственный регистрационный знак А251ТС123) выявлены нарушения при его эксплуатации, а именно:

- отсутствуют дополнительные сигнальные устройства автожелтого цвета, работающие совместно со штатной аварийной сигнализацией, которые должны срабатывать автоматически при открытии служебных дверей и продолжать работать до полного их закрытия, в соответствии с п. 2.2.6 ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний».

Обследованием технического состояния здания образовательного учреждения установлено следующее.

Частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

определено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанного со зданиями и сооружениями процесса эксплуатации, обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации.

При этом безопасность зданий и сооружений, а также связанного со зданиями и с сооружениями процесса эксплуатации, обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Вопреки приведенным выше требованиям законодательства, обследованием (осмотром) здания образовательного учреждения МКОУ СОШ № 17 установлено, что оно находится в неудовлетворительном состоянии, а именно на здании имеются трещины, учет которых должностными лицами образовательного учреждения не ведется, в виду чего возможно снижение несущей способности и эксплуатационных характеристик отдельных частей здания образовательного учреждения.

Кроме того установлено, что при замене окон откосы оконных проемов отделки не подвергались (ведутся работы), местами имеется выбитая кирпичная кладка.

При обследовании фундамента здания МКОУ СОШ № 17 установлены перекосы, вспучивание и заметное искривление горизонтальных линий цоколя, разрушение цементно-песчаного раствора, поперечные и продольные трещины в растворе, что впоследствии может привести к доступу влаги и замачиванию толщи фундамента, и как следствие, разрушение несущей конструкции здания.

Оценивая выявленные нарушения можно прийти к выводу, что образовательное учреждение не соответствует обязательным требованиям к безопасности зданий и сооружений, здание находится в опасном для обучения состоянии, в связи с чем, осуществление образовательного процесса в указанном помещении создает реальную опасность причинения вреда жизни и здоровью обучающихся в школе. Выявлены и иные многочисленные дефекты, указывающие на опасность эксплуатации здания.

На основании приказа Департамента образования и науки Краснодарского края от 22.02.2011 № 608 «О мерах по обеспечению безопасности муниципальных образовательных учреждений в Краснодарском крае» в целях обеспечения безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений руководители муниципальных образовательных учреждений должны принять исчерпывающие меры по соблюдению правил и норм безопасности в образовательных учреждениях.

Выявленные в МКОУ СОШ № 17 нарушения законов, создают угрозу причинения вреда неопределенному кругу лиц, могут привести к негативным последствиям и требуют незамедлительного реагирования.

Сложившаяся в настоящее время ситуация является недопустимой и требует принятия комплекса мер, направленных на устранение выявленных нарушений и повышения уровня безопасности объекта.


Причинами и условиями, способствовавшими указанным нарушениям, стало пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства со стороны ответственных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Принять исчерпывающие меры к устранению отмеченных нарушений, причин и условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.
2. Заблаговременно уведомить прокурора района о дате, времени и месте рассмотрения данного представления.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах к устранению нарушений сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок с предоставлением соответствующих документов, в том числе приказов о наказании лиц применении к ним дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса



О.В. УСТИМОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 ИМЕНИ ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА РИЗЕЛЯ СЕЛА КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО ИНН 2346008840 ОГРН 1022304479834 КПП 234601001 ОКПО 41939462 382073, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, СЕЛО КРАСНОПАРТИЗАНСКОЕ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 5 Тел.: 8(86191) 3-65-39.	
17.09.2020	№ 363.
№	от