



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на пищеблоке в МБДОУ Д/С 43

1. Общие требования, термины и определения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ разработана согласно

- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, в редакции от 30.10.2018г.

- Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 №645 в редакции от 22.06.2010г. «Об утверждении норм пожарной безопасности работников организаций»

- Федеральному закону РФ от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции от 02.07.2013

- Федеральном законе РФ от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 31.07.2018

- требованиями п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)

1.2. Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности на пищеблоке МБДОУ Д/С43 является обязательной для исполнения всеми работниками, выполняющими работы на пищеблоке, не зависимо от образования, стажа работы, а так же для временных работников

1.4. Заведующий производством, повар, кухонный рабочий и другие работники кухни ДОУ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.5.. Ответственность за выполнение данной инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке МБДОУ Д/С43, обеспечение пожарной безопасности в помещениях пищеблока ДОУ несет повар Корнилова М.С.

1.6. Обучение сотрудников пищеблока МБДОУ Д/С43 осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе на пищеблоке не допускаются.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа устанавливается заведующим МБДОУ Д/С43.

1.8. Вводный противопожарный инструктаж для сотрудников пищеблока ДОУ проводится заведующим или лицом, ответственным за пожарную безопасность в ДОУ, назначенным приказом заведующего МБДОУ Д/С43

1.9. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.10. Практические занятия, отправленные на отработку плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

1.11. Помещение кухни МБДОУ Д/С43 перед началом каждого учебного года должны быть приняты специальной комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.12. Сотрудники, выполняющие работы на пищеблоке ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении) инструкции о мерах пожарной безопасности на кухне детского сада, несут уголовную ответственность, определенную действующим законодательством РФ.

2. Характеристики кухни МБДОУ Д/С43 и специфика пожарной опасности

2.1. Особо важным фактором пищеблока ДОУ является осуществление производственных процессов при приготовлении пищи и использование теплового кухонного оборудования.

2.2. Особо важным фактором является нахождение в здании детей дошкольного возраста.

2.3. Основными пожароопасными факторами на пищеблоке ДОУ являются:

- оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, жарочный шкаф и пр.)
- электрооборудование (электромясорубка, овощерезка и т.д.)
- наличие горючих материалов (мука, растительное масла, животные жиры)
- горючая тара (деревянные, фанерные и картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные и ПЭТ пакеты).

2.4. Пищеблок МБДОУ Д/С43 имеет 2 эвакуационных выхода.

3. Ответственность за пожарную безопасность , организацию мер по эвакуации, оказании. Первой медицинской помощи.

3.1. Ответственным за пожарную безопасность на пищеблоке детского сада назначен повар Корнилова М.С. приказом №5 от 11.01.2021

3.2. Ответственным за отключение электропитания технологического оборудования, системы вентиляции, и эвакуацию сотрудников пищеблока является повар Корнилова М.С.

4. Допустимое предельное количество людей, которые одновременно могут находиться на пищеблоке ДОУ

4.1. В помещении пищеблока дошкольного образовательного учреждения одновременно могут находиться не более 4 человек (согласно проекта)

5. Обязанности работников кухни ДОУ по соблюдению правил противопожарного режима.

5.1. Повар пищеблока детского сада:

- проходить обучение пожарной безопасности один раз в три года специализированной организации;
- следить за соблюдением правил пожарной безопасности работниками пищеблока дошкольного образовательного учреждения;
- обеспечить наличие табличек с номерами телефонов для вызова пожарной охраны в помещениях пищеблока ДОУ, местах хранения продуктов и сырья, а также размещения электрооборудования;
- обеспечивать исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечивать наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара;
- размещать огнетушители в пищеблоке по нормам, согласно требованиям пожарной безопасности;
- обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты в пищеблоке детского сада (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре);
- обеспечивать осмотр помещений перед началом работы пищеблока в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения должностных лиц пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей в помещениях пищеблока;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в кухне, а также о происшедших в помещениях пожарах, загораниях и их последствиях;
- давать необходимые пояснения при проведении проверок;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушениях требований пожарной безопасности и возникновения пожаров;
- следить за тем, чтобы количество людей в кухне ДОО одновременно не превышало 5 человек;
- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений пищеблока детского сада после завершения работы;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в пищеблоке ДОО

5.2. работники пищеблока обязаны:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности на пищеблоке дошкольного учреждения, правила пожарной безопасности, установленные в ДОО;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;
- принимать активное участие в практических тренировках работников ДОО по эвакуации детей и сотрудников при пожаре;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы 01 (101, 112), сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара;
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
- выполнять требования лиц, ответственных за пожарную безопасность в детском саду, а также предписания и, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;
- знать места расположения в помещениях пищеблока средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре);
- не допускать скопления сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;
- при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность на кухне детского сада.

6. Содержание помещений пищеблока МБДОО Д/С43 и путей эвакуации.

6.1. Общие правила содержания помещений кухни детского сада

6.1.1. В помещениях пищеблока ДОО запрещено:

- совершать перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- применять для хранения продуктов помещения не предназначенные проектом;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов и другие двери, которые препятствуют распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации, забивать двери эвакуационных выходов;
- размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений кухни детского сада;
- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- загромождать мебелью, оборудованием, тарой, кухонным инвентарем, продуктами, любыми другими предметами двери и выходы;
- осуществлять уборку помещений или чистку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей;
- совершать отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей используют горячую воду, пар или нагретый песок;
- курить в помещениях пищеблока и склада продуктов;
- использовать неисправное технологическое оборудование;
- включать в помещениях пищеблока ДОО электрические обогреватели без специального на это разрешения заведующего детским садом;
- оставлять без контроля электрическое оборудование, подключенное к сети;
- снимать плафоны, колпаки ламп освещения, защитную арматуру;

- 6.1.2. Вместимость пищеблока должна соответствовать установленным нормам. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектной документацией, число кухонной мебели, рабочих мест на пищеблоке.
- 6.1.3. Все помещения пищеблока должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а также аптечкой первой помощи.
- 6.1.4. Расстановка мебели и оборудования в помещениях пищеблока детского сада не должна препятствовать эвакуации людей и свободному проходу к средствам пожаротушения.
- 6.1.5. Помещения кухни дошкольного учреждения должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре.
- 6.1.6. Двери технических помещений пищеблока (складов, кладовых) должны быть постоянно закрыты. Ключи необходимо хранить в строго определенном месте, доступном в любое время суток. На дверях помещений пищеблока дошкольного учреждения должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.
- 6.1.7. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом и других легковоспламеняющихся материалов в помещении пищеблока не допускаются.
- 6.1.8. Количество продуктов, предназначенных для обслуживания детей и сотрудников детского сада на пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.
- 6.1.9. Количество продуктов в подсобных помещениях пищеблока и кладовых не должно превышать вместимости стеллажей, полок и располагаться только на них.

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.

6.2.1. Эвакуационное освещение в помещениях пищеблока должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.2.2. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

6.2.3. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из пищеблока;
- загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы между технологическим оборудованием различными материалами, продуктами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, тарой и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- оборудовать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их.
- заменять армированное стекло обычным, в остеклении дверей и окон.
- в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимися эвакуационными.

6.2.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов повар обязан обеспечить строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

6.2.5. При расстановке в помещениях пищеблока технологического кухонного оборудования необходимо учитывать наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

6.2.6. Все двери, расположенные на путях эвакуации из кухни ДООУ должны открываться наружу, по направлению выхода из здания дошкольного образовательного учреждения, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

6.2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

7. Содержание систем отопления и вентиляции воздуха.

Порядок содержания и эксплуатации отопления и вентиляции воздуха.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- отключать огнезадерживающие устройства;
- закрывать вытяжные каналы, зонты, отверстия, решетки;
- выжигать скопившиеся в воздухе жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;
- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня;
- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы, пищевые продукты.

7.2. Во время эксплуатации систем отопления строго запрещено:

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления;
- наносить повреждения системе отопления.

8. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования в кухне ДООУ

8.1. Общие меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

8.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются на пищеблоке детского сада, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

8.1.2. Заведующий ДООУ обязан обеспечить своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

8.1.3 В складских и других помещениях пищеблока образовательного учреждения с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

8.1.4. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправное электрооборудование следует немедленно отключать от электросети, вывесить плакат «Не включать» и сообщить руководству ДООУ. До полного устранения неисправности к работе с данным оборудованием не приступать.

8.1.5. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или утратившей целостность изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- Обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- использовать не сертифицированные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенное в электрическую сеть электрооборудование, за исключением электрооборудования, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода изготовителя;
- размещать (складировать) у электрощитков, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

8.1.6. Любые новые подключения электрооборудования на пищеблоке должны выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

8.2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации технологического электрооборудования.

8.2.1. Работники пищеблока ДОУ, работающие с электронагревательными и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

8.2.2. При эксплуатации технологического электрооборудования на пищеблоке детского сада необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;
- не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;
- при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование;
- вывесить плакат «Не включать» и сообщить о поломке заведующему производством, работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности;
- Не допускается:
- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.
- использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;
- оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

8.2.3 При эксплуатации холодильного оборудования в кухне ДОУ:

- Объем загружаемых продуктов не должен превышать норму, на которую рассчитана холодильная камера;
- двери холодильного оборудования рекомендуется открывать на короткое время и как возможно реже;
- если на охлаждаемых приборах (испарителях) образуется иней (снеговой шубы) толщиной более 0,5см следует остановить компрессор, извлечь продукты из камеры, чтобы иней растаял;
- обнаружив утечку хладагента холодильное оборудование необходимо незамедлительно выключить, помещение проветрить

Недопустимо:

- включение агрегата, если отсутствует защитное заземление;
- размещение посторонних предметов на ограждениях агрегата;
- самовольное передвижение холодильного агрегата;
- эксплуатировать холодильное оборудование, если закончился срок очередного испытания и проверки изоляции электрических проводов и защитного заземления.

8.2.4 С целью избегания поражения электрическим током или выхода из строя электрооборудования следует соблюдать следующие меры электробезопасности:

- включение и выключение электрооборудования выполнять сухими руками и исключительно с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп», не выполнять работу с электрооборудованием при отсутствии диэлектрических ковров;
- не касаться открытых и не огражденных (не защищенных) токоведущих частей оборудования, поврежденных или неисправных выключателей, штепсельных розеток, вилок, оголенных и с поврежденной изоляцией проводов;
- не допускать резких перегибов и защемления электрических соединительных кабелей, проводов (шнуров);
- не снимать предусмотренные конструкцией предохраняющие от электротока защитные кожухи, крышки и не допускать работу электрического оборудования при их отсутствии;

- не оставлять без контроля включенное электрооборудование, выключать его от сети при перерывах в работе, при завершении в работе, во время санитарной обработки, чистки или ремонта;
- отключение электрического оборудования от сети необходимо выполнять, вытащив вилку из розетки, держась за корпус вилки, или с помощью соответствующего рубильника в щитке.

8.2.5. При эксплуатации электрических плит для приготовления, необходимо:

- заливать масло в сковороды до того как включиться нагрев;
- соблюдать крайнюю осторожность во избежание разбрызгивания масла и попадания его капель на горячие поверхности оборудования;
- своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при случившемся перегреве;
- незамедлительно отключать жарочные аппараты при чадении масла, так как может последовать воспламенение продукта.

8.2.6. При эксплуатации жарочного шкафа следует вести наблюдение за температурой для того, чтобы избежать его чрезмерного перегрева

8.2.7. В случае возникновения неисправностей при работе электрического оборудования необходимо обесточить его, и доложить об этом заведующему

9. Порядок осмотра и закрытия помещений пищеблока ДОУ по окончании работы.

9.1. Работник, покидающий последним помещение пищеблока детского сада, должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить и надежно обесточить электронагревательное и электромеханическое оборудование, выключив его из электросети с помощью рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.
- навести порядок на рабочем месте, приспособления, кухонный инвентарь убрать в специально предназначенные места; проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного прохода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

9.2. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся заведующего либо его заместителя.

9.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение кухни категорически запрещено .

9.4. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «журнале противопожарного осмотра помещений», находящегося на посту охраны.

10. Порядок хранения, сбора и удаления горючих и пожароопасных веществ и материалов.

10.1. Рабочие места на пищеблоке, складских помещениях для продуктов (кладовых) ДОУ должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, картонной тары, пыли.

10.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий образовательного учреждения и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

10.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться своевременно соответствующими службами, по мере его заполнения.

10.4. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5м.

11. Обязанности и порядок действия работников пищеблока детского сада при пожаре и эвакуации, в том числе при срабатывании АПС.

11.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников пищеблока ДОУ в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение

11.2. При пожаре на кухне ДООУ:

- остановить работу;
- в случае возгорания электросетей и электрического электрооборудования следует их обесточить – повар или кладовщик;
- задействовать систему оповещения о пожаре и сообщить заведующему детского сада (при отсутствии – иному должностному лицу) – ответственный повар;
- незамедлительно организовать эвакуацию людей из помещения согласно утвержденному плану эвакуации из пищеблока детского сада – ответственный повар;
- начать ликвидацию пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения;

12. Первичные средства пожаротушения:

12.1. Кухня дошкольного образовательного учреждения должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения.

12.2. Места расположения первичных средств пожаротушения на пищеблоке должны быть указаны на в планах эвакуации, обязательно наличие указательных знаков для определения мест расположения первичных средств пожаротушения.

12.3. Ручные огнетушители должны быть размещены:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не превышающей 1,5м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
- путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

12.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

12.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.

12.6. Каждый огнетушитель, установленный в помещениях пищеблока ДООУ должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

12.7. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000В) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

12.8. Огнетушители, которые размещены вне помещений или в не отапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период года. В этих случаях на пожарных стендах должна быть размещена информация о месте их расположения.

12.9. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены из резервного фонда ДООУ

12.10. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

12.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров категорически запрещено.

12.12. Правила применения огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара, возгорания;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

12.13. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.
- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению
- использованный огнетушитель следует сдать кладовщику для следующей его перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

13. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

13.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматологический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

13.2. Строго запрещено

- перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую неотложную доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения.
- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, так как он может задохнуться.
- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко извлечь.
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, так как он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.

13.3. Необходимо:

- как можно быстрее вызвать скорую помощь, точно и внятно назвав место, где произошел пожар:
п. Дружный ул. Молодежная 2А Детский сад 43
- если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;
- до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;
- в случае когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди»

13.4. Основные действия при оказании первой доврачебной помощи:

13.4.1. При травматическом шоке следует:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову на бок;
- проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо незамедлительно начать реанимационные мероприятия;
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
- дать пострадавшему обезболивающий препарат

13.4.2. При травматическом шоке строго запрещено:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - без иммобилизации;
- снимать прилипшую к телу после ожога одежду;
- давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе);
- оставлять пострадавшего одного без наблюдения

13.4.3. При термическом ожоге необходимо:

- аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать не сдирая, приставшие к телу куски ткани;
- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью или любыми другими веществами.

13.4.4. При ограниченных ожогах I степени:

- на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;
- немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) холодной водопроводной водой в течении 10-15 минут;
- на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие препараты (анальгин, баралгин и т.п.).

13.4.5. При обширных ожогах:

- после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;
- ввести обезболивающие препараты;

- тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение.

Если транспортировка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 чайную ложку поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворить в двух (2) стаканах воды);

13.4.6. *При ранении необходимо:*

- смазать края раны йодом или спиртом, не прикасаться к ране руками;
- наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилегающей к ране.

13.4.7. *При сильном кровотечении следует:*

- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;
- при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

13.4.8. *При переломах необходимо:*

- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;
- придать травмированной конечности возвышенное положение;
- приложить к месту перелома холодный компресс;
- ввести обезболивающие средства;
- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

13.4.9. *При удушье следует:*

- обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;
- уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт;
- при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

13.4.10. Приступая к оказанию первой неотложной доврачебной помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Ответственный за пожарную безопасность _____ / Бублик Т.В.

С инструкцией ознакомлен _____ / Корнилова М.С.