

3.	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, системы автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которой истек (более 10 лет) до их замены в установленном порядке.	ППР в РФ №1479 п. 54	15.01.2022 г.	
4.	Систему противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре) в здании выполнить надежно к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.	ГОСТ 53315, ГОСТ 31565, ГОСТ Р53325, ФЗ №123 ч.3 ст.51, СП 5.13130.2009 п.13.15.3.	15.01.2022 г.	
5.	Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР в РФ №1479 п. 48	01.08.2021 г.	
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ №1479 п. 3	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Шпаковскому району)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

лейтенант внутренней службы Долгашев Н. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора


по пожарному надзору)

«22» января 20 21 г.

М.Л.П.

  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
«22» января 20 21 г.

заведующий Мещерякова А. И.  
(должность, фамилия, инициалы)