



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности по Шпаковскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю г. Михайловск пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-01-01, факс 8(86553) 6-19-24 единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

Предписание № 05/1/05

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №9»**

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР (по Шпаковскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю № 05 от «12» января 2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. «20» января 2021 г. и с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. «22» января 2021 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР (по Шпаковскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Долгашевым Н.С. в отношении МКДОУ «Детский сад №9», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Пирогова 35а, совместно с заведующим МКДОУ «Детский сад №9» Мещеряковой А. И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить очистку от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	ППР в РФ №1479 п. 17 п. п. а	01.08.2021 г.	
2.	Разработать журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	ППР в РФ №1479 п. 54	01.08.2021 г.	