

ПАСПОРТ Доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ СОШ № 14

Место нахождения (адрес) Тимашевского района, пос. Советский, ул. Ленина, 19 А

Форма собственности объекта _____ муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор Наконечный Андрей Сергеевич, телефон (86130) 3-74-44.

ИНН2353015326

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2.

2. Соответствие элементов нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ¹	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ² / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 имеет- ся приставной порог
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	В наличии	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 не требуется
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Имеется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Имеется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Имеется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж __1__				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебе- лью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы на стенах	С	не более 10 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 не требуется

2.4. Зона оказания услуги – этаж __1__

Предприятия питания				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.д. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж __1__				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 %	Не соответствует-	п. 6.3.2

1	2	3	4	5
		(но не менее 1)	ет	СП 59.13330.2020 про- сти мероприятия по обустройству санитарно- гигиенической комнаты для инвалидов и МГН
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответств- ет	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответств- ет	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Не соответств- ет	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унита-зом	К	не менее 0,8 м	Не соответств- ет	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не соответств- ет	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или системой двусто- ронней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж ____1__				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для иденти- фикации помещений (рядом с дверью со стороны дверной руч- ки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие ви- зуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности				
	(Доступен «+», недоступен «», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
1	2	3	4	5	
Участки и территории	#	#	#	#	#
Вход	+	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	++	++	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов ²			
		К	О	С	Г
1	2	3	4	5	6
Объект доступен	X*	X*	X*	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	-----
Вход	-----
Пути движения	-----
Зона оказания услуги	-----
Санитарно-гигиени-	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
чекское помещение	-Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.; -Установить систему тревожной сигнализацией, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	-----

«08» мая 2024 года

Старший специалист УСЗН
в Тимашевском районе



Кириленкова О.С.