



**АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16.11.2020

№ 68-р

ст-ца Старолеушковская

**О назначении ответственного лица  
за первичные средства пожаротушения в здании администрации  
Старолеушковского сельского поселения Павловского района**

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года №250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в целях соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения выполнения противопожарных мероприятий в здании администрации Старолеушковского сельского поселения Павловского района:

1. Назначить лицом ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения заместителя главы Старолеушковского сельского поселения Павловского района Стрельцова Алексея Константиновича.

2. Ответственному лицу:

2.1. Произвести проверку огнетушителей внешним осмотром, проверить комплектацию огнетушителей и состояние места их установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- надежность крепления корпуса огнетушителя на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

По результатам проверки сделать необходимые отметки в паспорте огнетушителя, при отсутствии ему присвоить порядковый номер, который нанести на огнетушитель и записать в журнал учета огнетушителей.

2.2. При ежеквартальной проверке огнетушителей производить осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проводить внешний осмотр огнетушителей (как указано в п. 2.1.)

2.3. При ежегодной проверке огнетушителей проводить внешний осмотр огнетушителей, осмотр места установки и подходов к ним. А также контролировать величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя.

3. При необходимости организовать перезарядку огнетушителей.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Старолеушковского сельского поселения Павловского района



Р.М. Чепилов