



Далее осмотр производится

В

присутствии всех заинтересованных

В результате осмотра установлено:

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

В ходе осмотра выявлены следующие нарушения: 1. Не обеспечено наличие первичных средств пожаротушения в количестве, соответствующем требованиям пожарной безопасности.

2. Не обеспечено наличие инструкций по пожарной безопасности для персонала, работающего на объекте. 3. Не обеспечено наличие плана эвакуации из здания.

В

К протоколу осмотра прилагаются:

Согласно документам, имеющимся в наличии

Особые отметки:

В

подпись

и

и

Подписи лиц, принимавших участие (присутствующих) в приёме проведения осмотра

2. Подпись инспектора - (подпись)

Подпись инспектора - (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

Курьба И.В.

инспектор пожарной безопасности

инспектор

инспектор

инспектор пожарной безопасности

Подпись инспектора - (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

инспектор

инспектор пожарной безопасности

инспектор

инспектор пожарной безопасности