

ПАСПОРТ
Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБУ ДО "Детская музыкальная школа"
 Место нахождения (адрес) Ленинградский р-н, ст-ца. Ленинградская, ул. Красная 164
 Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Горелко И.А.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Вход				
Лестница на входе наружная				
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы,	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020

¹ Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша									
Поручни на высоте 90 см	О, С	наличие			Отсутствие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020		
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие			Отсутствие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020		
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие			Отсутствие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020		
Центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие			Не требуется		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020		
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие			Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие			Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе									
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.			Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м			Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м			Соответствует		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Длина марша пандуса при продольном уклоне	К	не более 6 м			Не требуется		п. 5.1.14 СП		

от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)					59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Не соответствует		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует		п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С	наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее	Соответствует		п. 6.1.8 СП

Дверь входная внутренняя			2,45 x 1,6 м			59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С		наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С		наличие	Не требуется		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,8 м.	Соответствует		п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Соответствует		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Соответствует		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги						
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей	О, С, Г, К	наличие	Не требуется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020

направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам				
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	#	#	#	#	#
Вход	-	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информации	+	+	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен						
Объект недоступен	X	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>На лестнице на входе наружной предусмотреть высоту подъема ступеней 12-15 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть ширину ступеней 35-40 см</p> <p>Перед лестницей на входе наружной тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша</p> <p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5x1,5 м</p> <p>При наличии пандуса предусмотреть входную площадку на входе в здание не менее 2,2x2,2 м</p> <p>На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания	

<p>услуги)</p> <p>Зона оказания услуги</p>	<p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.</p> <p>Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери</p> <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м</p> <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные (откидные) поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
<p>Санитарно-гигиеническое помещение</p>	<p>Установить Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию</p>

« 09 » июня 2025 г.

Дата составления Паспорта
Зам. руководителем
Должность лица, составившего Паспорт

Александр Н.И.
подпись
Ф.И.О.