

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МБДОУ Д/С №36 п. Молодежный (группа 2)

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н п. Молодежный ул. Строителей 6

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН

Телефон

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий

Плановая дата обследования 14.06.2016

Фактическая дата обследования 08.06.2016

Организация: МБДОУ Д/С №36 п. Молодежный (группа 2)

Должность лица: Управляющая

ФИО: Устименко Светлана Николаевна

**2 Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см	п. 4.1.8, 5.1.4	Соответствует	—
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7, 5.1.4	Соответствует	—
<b>Путь к входу в здание</b>					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см	п. 4.1.8	Соответствует	—
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	—
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	п. 4.1.3
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п. 4.1.7	Соответствует	—
<b>Вход</b>					
<b>Дверь входная внутренняя</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	—
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь не имеет прозрачного полотна
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	Соответствует	—
<b>Дверь входная наружная</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	—
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь не имеет прозрачного полотна
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	Соответствует	—
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м	п. 5.1.7; рис. Д 10	Соответствует	—
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					

Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не соответствует	имеется препятствие в виде лестницы
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	—
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	—
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	п. 5.1.4	Соответствует	—
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см	п. 5.2.7	Соответствует	—
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см	п. 5.2.7	Соответствует	—
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	п. 5.2.10	Не требуется	—
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	с 1 стороны
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	п. 5.2.15
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	—
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	—
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	—
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется	—
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	—
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	—
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	—
<b>Зона оказания услуги</b>					
<b>Обслуживание в кабинете</b>					

Высота порога	К	не более 1,4 см	п. 5.1.4	Соответствует	—
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.2.2	Соответствует	—
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	п. 7.1.9	Соответствует	—
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м	п. 7.1.9	Соответствует	—
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	—
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м	п. 5.2.2	Соответствует	—
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	п. 5.3.6
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	п. 5.3.6
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	п. 5.3.3, рис. Д.11	Не соответствует	п. 5.3.3, рис. Д.11
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м	п. 5.5.4, 5.5.6	Соответствует	—

Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	п. 5.5.8
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	—
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	—
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Не требуется	—

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	#
Вход	+	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	ДУ (установлена кнопка вызова специалиста на основании заключения архитектуры согласованного обществом инвалидов)				
Объект недоступен	X	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Соответствует

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см (имеется препятствие в виде лестницы)
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить опорные поручни, штанги
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м	
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания

«08» Июня 2016г  
Дата составления Паспорта  
Специалист 2 –го разряда

Должность лица, составившего Паспорт



Свириденко Д.П.

Ф.И.О.