

ПАСПОРТ  
Общественное здание  
1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ Д/С 34 ст. Черниговская (группа 1-2)

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н ст-ца. Черниговская ул. Красная 42

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 88615565331

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Имеется заключение архитектуры о невозможности полного приспособления объекта для нужд инвалидов, согласованное обществом инвалидов об удовлетворении минимальных потребностей в виде установки кнопки вызова специалиста.

Плановая дата обследования: 27.06.2016

Фактическая дата обследования: 08.06.2016

Организация: МБДОУ Д/С 34 ст. Черниговская

Должность лица: Заведующая

ФИО: Алиновская Елена Алексеевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.



Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
<b>Путь к входу в здание</b>					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	п. 4.1.8
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Не соответствует	Дренажный канал под водосток должен быть обустроен решеткой, на путях движения на территории объекта имеются поврежденные участки покрытия, что мешает передвижению инвалидов и мги
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	п. 4.1.3
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	п. 4.1.7
<b>Вход</b>					
<b>Дверь входная наружная</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	дверь не имеет прозрачного полотна
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	п. 5.1.4
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	п. 5.2.7
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	п. 5.2.7



<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует	п. 5.2.10
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	поручень с 1 стороны
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	п. 5.2.15
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	п. 5.2.12
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	п. 5.2.9
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	п. 5.2.10
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	п. 5.2.4
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	п. 5.2.1
Зона оказания услуги					
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	п. 5.1.4
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Не требуется	п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Не требуется	п. 7.1.9



Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2, 6.1.8	Не соответствует	п. 6.3.2, 6.1.8
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	п. 5.2.2
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	п. 5.3.6
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не соответствует	п. 5.3.6
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	п. 5.5.8
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	п. 5.5.1



Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Не требуется	п. 5.5.3, 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3, 5.5.4	Не требуется	п. 5.5.3, 5.5.4

**3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов**

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	#
Вход	-	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)**

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5% (Дренажный канал под водосток должен быть обустроен решеткой, на путях движения на территории объекта имеются поврежденные участки покрытия, что мешает передвижению инвалидов и мги) Установить указатели направления движения для инвалидов
Вход	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением



	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверх и вниз разместить напольные тактильные предупреждающие указатели
Зона оказания услуги	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить опорные поручни, штанги
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения

«08» Июня 2016г.  
Дата составления Паспорта  
Специалист 2 – го разряда  
Должность лица, составившего Паспорт



Свириденко Д.П.  
Ф.И.О.