



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Белореченского района

пер. Родниковый, д. 3, г. Белореченск,  
Краснодарский край, 352630  
Телефон: 3-34-14 Факс:3-34-14 (код 86155)

09.07.2021 № 385-9-12-41

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О регистрации  
декларации пожарной безопасности

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Белореченского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Ваше обращение о регистрации декларации пожарной безопасности рассмотрено.

Декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 "Маленькая страна" села Школьного муниципального образования Белореченский район, расположенного по адресу: 352621, Краснодарский край, Белореченский район, село Школьное, улица Веселая, 57, в соответствии со ст. 64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказом МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности», зарегистрирована 09.07.2021 за № 03 208 819 - ТО - 0523.

Приложение: зарегистрированная декларация пожарной безопасности в 1 экз.

Начальник отдела  
подполковник внутренней службы

Д.Н. Бескорвайный  
(86155) 3-34-14

Ю.Б. Лазаренко

Заведующей МБДОУ Д/С 26

Фурсовой Л.В.

ул. Веселая, 57, с. Школьное,  
Белореченский район,  
Краснодарский край, 352621

Зарегистрирована:

ОИДн ПР Белореченского р-на  
УИДн ПР Главного управления  
МЧС России по Краснодарскому  
краю

« 03 » 07 20 21 г.

Регистрационный

№ 03 202 819 - 70 - 0523

### ДЕКЛАРАЦИЯ пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в **Ф 1.1**  
отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 26 «Маленькая страна» села Школьного муниципального  
образования Белореченский район (МБДОУ Д/С 26)

<b>Собственник объекта защиты</b>	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Маленькая страна» села Школьного муниципального образования Белореченский район (МБДОУ Д/С 26)
<b>Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:</b>	1112368002317
<b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>	2368003080
<b>Место нахождения объекта защиты</b>	Краснодарский край , Белореченский район, село Школьное, ул. Весёлая, 57
<b>Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты</b>	352621 Краснодарский край , Белореченский район, село Школьное, ул. Весёлая, 57 тел.: 8(86155)75254 Электронный адрес: <a href="mailto:shkolnoe.26@mail.ru">shkolnoe.26@mail.ru</a>

**Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)**

Ввод здания в эксплуатацию: 1967 г.  
 Капитальный ремонт: ноябрь 2012 г  
 Класс функциональной пожарной опасности не менялся.

№ п/п	Наименование раздела	
1	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение параметра</b>
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	6,45 метра
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	417,5 кв м.
1.7	Объем здания	3 308 куб.м.
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая пожарная сигнализация (АПС)-ПКП «Гранит-12», пороговая, аналоговая. - система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа -«Рокот-3»; - первичные средства пожаротушения : (ОП-8(3)-АВСЕ-01 -3 шт.; ОП-4(3)- АВСЕ-0-16 шт; - ПАК «Стрелец-Мониторинг» - отсекающий вентиль, установленный в колодце по ул.Весёлая - внутренний противопожарный водопровод (2-ПК)
№ п/п	Наименование раздела	
2	<b>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</b>	
	Нормативное значение пожарного риска для здания не превышает установленного значения ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляет $0,06278 \cdot 10^{-6}$ год <sup>-1</sup> , тем самым выполняется условие безопасности. (Нормативное значение $1 \cdot 10^{-7}$ )	
3	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b>	
	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 100000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек	
4	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности Сведения о выполнении: выполняется/не

		безопасности, перечень статей (частей и пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункт 65) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 69)	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункты 48, 71) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 62, ст. 68)	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункт 71) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90)	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункт 12, 13) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 57,58)	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункты 2, 5, 26, 27, 28, 36, 37, 71) Федеральный закон от	Выполняется

		22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 53, 89)	
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункт 71)  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90)	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункты 32, 48, 54, 55)  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 52, 54, 61, 83, 84, 103)	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», (пункты 54, 55)  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 103)	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты разделов 1, 2, 3, 5, 16, 18, 19).  Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	Выполняется

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МБДОУ Д/С 26

«09» 07 2021 г.



Л.В.Фурсова

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 4 листов

Заведующий МБДОУ Д/С 26



*Л.В. Фурсова*  
(расшифровка подписи)

*Иванов* 2021 г.