

ОВО по Павловскому району –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»

**АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта.**

ст. Старолеушковская
(наименование почтового ящика)

« 19 » 05 2021 г

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»): Заведующий МКДОУ д-с №23 станицы Старолеушковской Сухатская Елена Ивановна.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Дежурный ПЦО ОВО по Павловскому району ст. лейтенант полиции Герасименко В.А.
(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта «Заказчика»: Административное здание МКДОУ д-с №23 станицы Старолеушковской.

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Павловский район ст. Старолеушковская ул. Кооперативная 5/А
(адрес объекта)

оборудованного средствами: Тревожная сигнализация

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО: ОВО по Павловскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю».

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: объект категории А3, одноэтажное, капитальное кирпичное, стены кирпичные, оконные проёмы металлопластиковые, металлической решеткой не заблокированы, двери металлопластиковые запираются на врезные замки. Территория по периметру огорожена в виде забора из металлопрофиля. Центральная калитка металлическая запирается на накладной замок, системой СКДУ не оборудована. Въездные ворота железные, запираются на металлические засовы с внутренней стороны двора, системой СКДУ не оборудованы. В дневное время с 07:30 до 17:30 пропускной режим осуществляется охранником ЧОП «Омега», в ночное время с 17:30 до 07:30 и выходные дни здания и территория садика охраняется сторожем. Объект оборудован средствами видеонаблюдения внутренних помещений и по периметру здания. Объект оборудован средствами пожаротушения. В ночное время территория и здание садика имеет исправное освещение. Объект оборудован КТС с подключением на ПЦО ОВО по Павловскому району. Подъезд ГЗ осуществляется с ул. Кооперативная.

(указывается категория объекта; этажность, материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, техподполья, технической этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укреплённость: здание одноэтажное, капитальное кирпичное, стены кирпичные, оконные проёмы металлопластиковые, металлической решеткой не

периметру огорожена в виде забора из металлопрофиля. Центральная калитка металлическая запирается на накладной замок, системой СКДУ не оборудована. Въездные ворота железные, запираются на металлические засовы с внутренней стороны двора, системой СКДУ не оборудованы. В дневное время с 07:30 до 17:30 пропускной режим осуществляется охранником ЧОП «Омега», в ночное время с 17:30 до 07:30 и выходные дни здания и территория сада охраняется сторожем. Объект оборудован средствами видеонаблюдения внутренних помещений и по периметру здания. Объект оборудован средствами пожаротушения. В ночное время территория и здание сада имеет исправное освещение. Объект оборудован КТС с подключением на ПЦО ОВО по Павловскому району. Подъезд ГЗ осуществляется с ул. Кооперативная.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, неапатитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны: Административное здание МКДОУ д-с №23 станицы Старолеушковской оборудовано тревожной сигнализацией. КТС выполнена на базе «Мобильный охранник» сотовый телефон (89530747252) с выводом на ПЦО ОВО по Павловскому району путём мониторинга.

(указываются места блокировки и тип измерителей, места установки и тип оконечного устройства, а так же наличие и тип резервного источника питания)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

1.1 оборудовать ШКОП-А-КОП -03, КТС –«Астра 321» и «Астра Р» с подключением на ПЦН ОВО по Павловскому району

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Ежедневно проверять работу КТС. Срок исполнения постоянно.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

3.2

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

1. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО» Деж. ПЦО ОВО

Герасименко В.А.

«Заказчика»

Сухатская Е.И.

