



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 66, г. Белореченск
Краснодарский край, 352630
тел. 8(86155) 3-22-33 факс: 3-13-39
ОКПО 05284663 ОГРН 1022300715480,
ИНН 2303010026, КПП 230301001
(e-mail) belorechensk@mo.krasnodar.ru

от 08.03.2016 № 148-СЗ/16
На № 12 от 08.03.2016

Исполнительный лист № 148-СЗ/16

Заведующему МБДОУ Д/С № 35
ст. Рязанская МО Белореченский
район

Л.П.Патракеевой

Уважаемая Любовь Петровна!

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский район по результатам обследования объекта недвижимости нежилого назначения - МБДОУ Д/С № 35, литер А, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, Белореченский район, станция Рязанская, ул. Энгельса, № 33 информирует Вас о том, что технической возможности обустройства пандуса к данному объекту недвижимости нет. В связи с чем, для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп граждан к вышеуказанному объекту, рекомендуем установить кнопку вызова персонала.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
муниципального образования
Белореченский район

А.А.Осипов

*Установка кнопки вызова элементов согласована,
кнопка вызова установлена
Президент БРО*



В.П. Жуков

Г.Г.Таланина
(86155) 3-13-00

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ Д/С 35 ст. Рязанская

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н ст.ца. Рязанская Энгельса 33

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 06.2016

Фактическая дата обследования: 14.06.2016

Организация: МБДОУ Д/С 35 ст. Рязанская

Должность лица: Заведующая

ФИО: Патракеева Любовь Петровна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Значение | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------|--|
| Участки и территории | | | | | |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---|--|--|------------------|--|
| Вход на территорию | | | | | | | |
| Высота порога или перепад у калитки | К, О, С | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4 | | | Соответствует | |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м | п. 4.1.7; 5.1.4 | | | Соответствует | |
| Путь к входу в здание | | | | | | | |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.8 | | | Соответствует | |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 | | | Соответствует | |
| Указатели направления движения | К | наличие | п. 4.1.3 | | | Отсутствие | |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 | | | Соответствует | |
| Вход | | | | | | | |
| Входная площадка | | | | | | | |
| Нескользящее покрытие | К, О, С | наличие | п. 5.1.3 | | | Наличие | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 5.1.3 | | | Соответствует | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3 | | | Соответствует | |
| Дверь входная наружная | | | | | | | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | | Не соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 | | | Не требуется | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | | | Соответствует | |
| Лестница на входе наружная | | | | | | | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | | | Соответствует | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | | | Наличие | |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | | | Не соответствует | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | | | Отсутствие | |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | | | Соответствует | |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | Не соответствует | |
| Длина марша пандуса | К | | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Не соответствует | отсутствие пандуса |
| Полемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | | наличие | п. 4.1.15 | Отсутствие | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Не соответствует | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Не соответствует | |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Не соответствует | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Не соответствует | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |
| Высота порогов или перепад высот | К | | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | | не более 30 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | | не более 10 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | О, С | | не менее 30 см. | п. 5.2.10 | Не соответствует | |
| Поручни на высоте | О, С | | 90 см. | п. 5.2.15 | Не соответствует | поручень расположен с 1 стороны |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | | наличие | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | | наличие | п. 5.2.12 | Наличие | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | | наличие | п. 5.2.9 | Наличие | |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | | наличие | п. 5.2.16 | Отсутствие | |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | | наличие | п. 5.2.10 | Отсутствие | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | Не соответствует | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | Не соответствует | |

| Зона оказания услуги | | | | | соответствует |
|---|------------|--|-------------------------|----------------------|--|
| Обслуживание в кабинете | | | | | |
| Высота порога | К | | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2 | Соответствует |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Соответствует |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | | не менее 0,75 х 0,49 м. | п. 7.1.9 | Соответствует |
| Ширина проема двери | К | | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | Соответствует |
| Ширина прохода | К | | не менее 1,2 м. | п. 5.2.2 | Соответствует |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | Не соответствует |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | | наличие | п. 5.3.6 | Отсутствие |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |
| Размер кабины (ширина х глубина) | К | | не менее 1,65 х 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | | наличие | п. 5.3.6 | Отсутствие |
| Ширина двери кабины | К | | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует |
| Средства информации | | | | | |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г, У | | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Не соответствует |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г, У | | наличие | п. 5.5.8 | Отсутствие |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | | наличие | п. 5.5.1 | Отсутствие |
| Речевые информаторы | С, У | | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется |
| | | | | | имеется в противопожарной сигнализации * |

| | | | | | |
|--|------|---------|-----------------|--------------|--|
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется | имеется в противопожарной сигнализации |
|--|------|---------|-----------------|--------------|--|

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| | К | О | С | Г | |
| Участки и территории | - | + | + | # | |
| Вход | - | - | - | # | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | - | - | - | # | |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | - | - | # | # | |
| Средства информации | - | # | - | - | |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| Объект | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г | |
| Объект доступен | | | | | | |
| Объект недоступен | X | | | X | | X |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------|---|
| Участки и территории | Установить указатели направления движения для инвалидов Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м. (отсутствие пандуса) Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Обустроить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями на высоте 90 см. (поручень расположен с 1 стороны)</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей сверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели</p> <p>Обеспечить проход в помещении с оборудованием и мебелью шириной не менее 1,2 м.</p> <p>Обеспечить пути движения в коридорах (галереях и т.п.) шириной не менее 1,5 м.</p> <p>Доступен</p> |
| Зона оказания услуги | <p>Обустроить 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> |
| Санитарно-гигиеническое помещение | <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p> <p>Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.</p> <p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания</p> <p>Обустроить специальными символами доступности помещений здания и указателями направления движения</p> |
| Средства информации | |



подпись

«14» июня 2016г.
Дата составления Паспорта
специалист 2 – го разряда
Должность лица, составившего Паспорт

Свириденко Д.П.
Ф.И.О.

Приложения.

1. Паспорт доступной среды
2. Письмо из архитектуры
3. Приказ о назначении ответственного за прием звонков от кнопки, установленной при входе на территорию
4. Таблички на кабинеты
5. Фото с изображением установленных кнопок вызова персонала, указателей движения, выходов

*Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 35
станции Рязанской
муниципального образования Белореченский район*

П Р И К А З

01.09.2016 г.

№ 61-ОД

Во исполнение Российского законодательства по вопросу создания беспрепятственного доступа маломобильных граждан к зданию и помещениям МБДОУ Д/С 35,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственного за приём звонков для маломобильных граждан при входе на территорию детского сада заместителя заведующего по АХЧ Чередниченко Галину Алексеевну.

Заведующий МБДОУ Д/С 35



Л.П.Патракеева

Ознакомлена:

Г.А.Чередниченко

