

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
г. КРАСНОДАР, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 95А тел: 224-19-65**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности

№ 1

в период с 11 ч. 00 мин. « 11 » марта 2020 г.

по 12 ч. 30 мин. « 11 » марта 2020 г.

проведено обследование документов, объекта защиты Воздухоопорный
универсальный спортивный комплекс в ст. Выселки муниципального
(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа станицы Выселки муниципального образования
Выселковский район

правообладателя собственности, имущества)

Расположенного (-ых) по адресу: Россия, Краснодарский край, Выселковский
район, станица Выселки, ул. Ленина, дом 196

Вывод по результатам обследования:

не соответствует требованиям пожарной безопасности

объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка)
требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований
пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение выдано: Муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа станицы
Выселки муниципального образования Выселковский район

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

ИНН 2328008741

Начальник ОНД и ПР
Выселковского района

Д.О. Паничкин


(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

«11» марта 2020г.

исп: И.В. Косов 8(86157) 76-5-62
тел. доверия 8(861) 268-64-40

Серия КРС № 004862




(подпись) (М.П.)



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Отсутствует (не предоставлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 г. № 390
2.	Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожаротушения.	п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 г. № 390
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматических установок пожаротушения.	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390.
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы противодымной защиты.	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. №390.
5.	Руководитель организации не организовал проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2012 г. № 390.
6.	На путях эвакуации допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы 24х17х13 см.	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
7.	Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	п. 7.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
8.	Не предоставлены сведения о степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности пристроенных помещений и сооружений.	п. 3.1 специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности воздухоопорного универсального спортивного комплекса в ст. Выселки, Краснодарского края
9.	Не предоставлены сведения о показателях пожарной опасности материалов, входящих в состав покрытия	п. 3.2 специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности воздухоопорного универсального спортивного комплекса в ст. Выселки, Краснодарского края
10.	Не предоставлены сведения о показателях пожарной опасности материалов, используемых для внутренней отделки стен	п. 3.3 специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности воздухоопорного универсального спортивного комплекса в ст. Выселки, Краснодарского края
11.	Не заключен договор со специализированной организацией по сервисному обслуживанию автоматических установок пожаротушения	п. 9.11 специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности воздухоопорного универсального спортивного комплекса в ст. Выселки, Краснодарского края