

ПАСПОРТ

Автостоянка

1. Информация об объекте

Наименование Автостоянка МАУ ДО СШ ст. Выселки МО Выселковский район

Тип объекта Автостоянки (парковки)

Место нахождения (адрес) Выселковский р-н ст-ца. Выселки ул. Ленина, № 196 (Восточный микрорайон)

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2328008741

Телефон: +78615775366

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2026

Фактическая дата обследования: 18.02.2026

Организация: Автостоянка МАУ ДО СШ ст. Выселки, ул. Ленина, д. 196

Должность лица: Директор

ФИО: Дробышева Нина Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10%	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м., при числе мест До 100 включительно	К	5%	Соответствует	п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
От 101 до 200	К	5% (но не менее 1)	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
От 201 до 500	К	5 мест и дополнительно 3%	Не требуется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
501 и более	К	8 мест и дополнительно 2%	Не требуется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
14 мест плюс 1 % на места свыше 500	К	14 мест плюс 1 % на места свыше 500	Не требуется	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места специальным знаком				
Дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
На вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Расположение мест для транспорта инвалидов				
От входа в предприятие или учреждение	К, О, С, Г	не далее 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
От входа в жилое здание	К, О, С, Г	не далее 100 м.	Не требуется	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 5.2.3 СП 59.13330.2020
Непосредственная связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов на встроенных, в том числе подземных автостоянках	Г, К, О, С	наличие	Не требуется	п. 5.2.5 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)

1. Требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2. К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

	К	О	С	Г
--	---	---	---	---

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации

«18» февраля 2026г.
 Старший специалист
 ГКУ КК-УСЗН в Выселковском районе
 +78615774529



Е.С. Кафтасьева