

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ детский сад № 1

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Павловская Парковая 50/А

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 станицы Павловской, ИНН 2346017837, ОГРН 1132362000320, тел. 8(86191) 5-13-61, 5-74-86, здание построено в 2013 году, общая площадь – 2289,1 м. кв.

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346017837

Телефон: 8(86191) 5-13-61

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2018

Фактическая дата обследования: 21.02.2018

Организация: МАДОУ детский сад № 1

Должностная: Заведующая

ФИО: Дина Валентиновна Соколовская

<b>Лестница на входе наружная</b>								
Поручни по обеим сторонам	О, С		наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)		Наличие		
Поручни на высоте	О, С		90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)		Соответствует		
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	п. 4.1.12		Соответствует		
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	п. 4.1.12		Соответствует		
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	п. 4.1.12		Наличие		
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>								
Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.	п. 4.1.14		Соответствует		
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14		Соответствует		
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15		Соответствует		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	п. 4.1.15		Наличие		
Поручни пандуса	К, О		наличие	п. 4.1.15 (п.		Наличие		

			1,4 см.						
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Наличие				
<b>Тамбур (глубина х ширина)</b>									
Тамбур (глубина х ширина)	К		не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует				
<b>Дверь входная внутренняя</b>									
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Соответствует				
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>									
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует				
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует				
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из	К		не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует				

указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз							Согласование с ВОИ
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С		наличие	п. 5.2.12	Наличие	отсутствует	Согласование с ВОИ
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>							
Высота одного подъема	К, О		не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется		
Уклон (отношение высота / длина)	К, О		не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется		
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О		не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется		
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О		наличие	п. 5.2.15	Не требуется		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется		

Зона оказания услуги								
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>								
Количество мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 1%	п. 7.1.7		Соответствует		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К		0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7		Соответствует		
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К		1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7		Соответствует		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,85 м.	п. 7.1.9		Соответствует		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	п. 7.1.9		Соответствует		
<b>Предприятия питания</b>								
Ширина проходов	К		не менее 0,9 м.	п. 7.4.7		Соответствует		
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К		не менее 1	п. 7.4.7		Соответствует		
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног	К		наличие	п. 7.4.7		Соответствует		

размещения кресла-коляски рядом с унитазом		0,75 м.	Д. 11		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	О, К	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто-роны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Обновить контрастную окраску краевых ступеней
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (с одной стороны, Согласование с ВОИ)</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил (отсутствует Согласование с ВОИ)</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели (отсутствует Согласование с ВОИ)</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними (отсутствует Согласование с ВОИ)</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги (отсутствует Согласование с ВОИ)</p>
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 21 » февраля 2018 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



В.Н.Грицай

Ф.И.О.

подпись