

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 муниципального образования Абинский район.

Место нахождения (адрес): 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Комсомольская, 146

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 муниципального образования Абинский район. ИНН 2323018129. ОГРН 1022303381870. Вид права: оперативное управление. Собственник: Администрация МО Абинский район.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует	Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется -
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
Автостоянка			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.3, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7 -
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7 -
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8 -
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12 -
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			Отсутствует	Не требуется
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14,
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:			Отсутствует	Не требуется
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13, не требуется
Входная площадка			Отсутствует	Не требуется
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1 и 2 идентичны				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 -
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 -
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15 -
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15 -
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14 -
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13, не требуется, обслуживание инвалидов может производиться на 1 этаже
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Отсутствует	Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18 -
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18 -
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1 и 2 идентичны				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7 -
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 -
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 -
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1 -
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1 -
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2 -
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2 -
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7 -
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7 -

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7 -
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9 -
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1 -
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1 -
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1 и 2 идентичны, не требуется, учреждение не специализированное				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1 и 2 идентичны				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1, не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8, не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6, не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	#	#	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует.
Вход	Соответствует.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	Соответствует.
Зона оказания услуги	Соответствует.
Санитарно-гигиеническое помещение	Не требуется.
Средства Информации	Не требуется.

«08» апреля 2016 г.
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Абинском районе
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Р.Г. Воронин
Ф.И.О.