

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 муниципального образования Абинский район.

Место нахождения (адрес): 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Комсомольская, 146

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 муниципального образования Абинский район. ИНН 2323018129. ОГРН 1022303381870. Вид права: оперативное управление. Собственник: Администрация МО Абинский район.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2.

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Отсутствует	Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется -
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
<b>Автостоянка</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером <b>6,0 x 3,6 м.</b>	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
<b>Съезд/заезд с тротуара на парковку:</b>				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.3, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7 -
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7 -
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8 -
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12 -
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>			Отсутствует	Не требуется
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12 -
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12 -
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14,
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>			Отсутствует	Не требуется
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13, не требуется
<b>Входная площадка</b>			Отсутствует	Не требуется
<b>Размер входной площадки:</b>				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.		п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1 и 2 идентичны</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1 -
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4 -
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4 -
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7 -
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15 -
- горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15 -
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14 -
<b>Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.</b>	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13, не требуется, обслуживание инвалидов может производиться на 1 этаже
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует	Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18 -
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18 -
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 -
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж 1 и 2 идентичны</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7 -
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 -
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 -
<b>Предприятия торговли</b>			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1 -
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1 -
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2 -
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2 -
<b>Предприятия питания</b>			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7 -
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7 -

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7 -
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9 -
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1 -
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1 -
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8 -
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4 -
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11 -
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2 -

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9 -
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1 и 2 идентичны, не требуется, учреждение не специализированное</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1 и 2 идентичны</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1, не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8, не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6, не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	#	#	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует.
Вход	Соответствует.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	Соответствует.
Зона оказания услуги	Соответствует.
Санитарно-гигиеническое помещение	Не требуется.
Средства Информации	Не требуется.

«08» апреля 2016 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Абинском районе  
Должность лица, составившего Паспорт

  
подпись

Р.Г. Воронин  
Ф.И.О.