

ПАСПОРТ
Автостоянка
1. Информация об объекте

Наименование автостоянка Северская

Тип объекта Автостоянки (парковки)

Место нахождения (адрес) Северский р-н ст-ца. Северская ул. Ленина 108

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2348007224

Телефон: 88616621898

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **09.2021**

Фактическая дата обследования: **16.09.2021**

Организация: Администрация Северского сельского поселения

Должность лица: глава администрации

ФИО: Дорошевский А.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество мест для транспорта инвалидов	О, К, С, Г	не менее 10% (но не менее 1 места)	Соответствует	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м., при числе мест	К	5%	Соответствует	п. 4.2.1, п. 4.2.4, рис. Д.6
До 100 включительно	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 4.2.1
От 101 до 200	К	5 мест и дополнительно 3%	Не требуется	п. 4.2.1
От 201 до 1000	К	8 мест и дополнительно 2%	Не требуется	п. 4.2.1
1001 и более	К	24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше	Не требуется	п. 4.2.1
Обозначение места специальным знаком				
На поверхности покрытия стоянки	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 4.2.1, рис. Д.6
На вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 4.2.1, рис. Д.6

1

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Расположение мест для транспорта инвалидов				
От входа в предприятие или учреждение	К, О, С, Г	не далее 50 м.	Не требуется	п. 4.2.2
От входа в жилое здание	К, О, С, Г	не далее 100 м.	Не требуется	п. 4.2.2
У выхода на первом этаже или около лифтов (в многоуровневых автостоянках)	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 4.2.5
Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 4.2.6
Съезд с тротуара на парковку				
Ширина	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	рис. Д.5
Уклон	К	не более 10%	Соответствует	п. 4.1.9
Перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.9

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
--	--------------------------------	---

		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
--------------------------------	-----------------------------------

« 16 » сентября 2021г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист ГКУ КК-УСЗН

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Ахрименко Ю.В.

Ф.И.О.