

ПАСПОРТ
Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБУК «Северский парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина»

Тип объекта другие объекты культуры

Место нахождения (адрес) Северский р-н ст-ца. Северская ул. Ленина, 108

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон: 8(86166)2-18-98

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **10.2018**

Фактическая дата обследования: **15.10.2018**

Организация: МБУК "Северский парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина"

Должность лица: директор

ФИО: Болтова Олеся Александровна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, С, О	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	#	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	

Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 15 » октября 20 18 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Сидельникова Е.В.
Ф.И.О.