

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБУК "Афипская ЦКС"

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Северский р-н пгт. Афипский Победы 2

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 03.2021

Фактическая дата обследования: 18.03.2021

Организация: МБУК "Афипская ЦКС"

Должность лица: Директор

ФИО: Дубин Игорь Олегович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Путь к входу в здание				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
Указатели направления движения	К	наличие	Наличие	п. 4.1.3
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 4.1.14
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	Соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Соответствует	п. 5.1.5
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков,	К	не более 0,85-	Не требуется	п. 7.1.9

Окошек касс и т.п.		м.		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 7.1.9
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 5.3.6
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	Наличие	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	Не требуется	п. 5.5.4; 5.5.6

Речевые информаторы	С, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 18 » марта 2021г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Северском р-не



Е.В.Прудько