

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБУ Маламинский СДК

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Успенский р-н с. Маламино, ул. Ленина 47Б.

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБУ Маламинский СДК, 352471, Красноярский край, Успенский район, с. Маламино, ул. Ленина, 47Б
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Оперативное управление
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2357005960

Телефон: 88614061625

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2
Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.01.2019

Фактическая дата обследования: 09.01.2019

Организация: МБУ Маламинский СДК

Должность лица: Директор

ФИО: Безгина С.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	

¹ Требования СПТ 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с пораженными опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

сторон)						
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие		
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется		
Входная площадка						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует		
Дверь входная наружная						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах,	К	не менее	п. 5.2.1	Соответствует		

галереях и т.п.		1,5 м.			
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					

Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не требуется	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Не соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Не соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Не соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11	Не соответствует	
Система тревожной сигнализации,	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	

обеспечивающая связь с персоналом					
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	У, К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	У, Г	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень Доступности			
	К (Доступен «+»), недоступен «-»)	О (Доступен «+»), недоступен «-»)	С (Доступен «+»), не требует приспособления «#»)	Г (Доступен «+»), не требует приспособления «#»)
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен				
Объект недоступен	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.
	Установить опорные поручни, штанги
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с

	персоналом
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания

«19» *Ильин* 2019 г.

Дата составления Паспорта

Директор

Должность лица, составившего Паспорт



С.В. Безугина

Ф.И.О.