

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Курганинский культурно-досуговый центр

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Курганинский р-н г. Курганинск Калинина 46

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2020**

Фактическая дата обследования: **19.02.2020**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Значение | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
| Участки и территории | | | | | |
| Путь к входу в здание | | | | | |
| Указатели направления движения | К | наличие | п. 4.1.3 | Не требуется | |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | п. 4.1.7 | Соответствует | |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | п. 4.1.8 | Соответствует | |
| Вход | | | | | |
| Лестница на входе наружная | | | | | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

| | | | | | |
|---|------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | Наличие | |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | | |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Входная площадка | | | | | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x | п. 5.1.3 | Соответствует | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------------|----------|--|---------------|--|
| | | | 1,85 м. | | | | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 5.1.3 | | Соответствует | |
| Нескользящее покрытие | К, О, С | | наличие | п. 5.1.3 | | Наличие | |
| Дверь входная наружная | | | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | | Соответствует | |
| Высота порога двери | К | | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | | наличие | п. 5.1.5 | | Наличие | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | | Соответствует | |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | | Соответствует | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | | Соответствует | |
| Высота порогов или перепад высот | К | | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | | не более 10 см. | п. 5.2.7 | | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | | не более 30 см. | п. 5.2.7 | | Соответствует | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-----------------|--|---------------|--|
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | | Соответствует | |
| Высота порога двери | К | | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | | наличие | п. 5.1.5 | | Наличие | |
| Зона оказания услуги | | | | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | | не менее 1% | п. 7.1.7 | | Соответствует | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | | 0,55 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | | Соответствует | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | | 1,25 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | | Соответствует | |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | | Соответствует | |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | | не менее 1,0 м. | п. 7.1.9 | | Соответствует | |
| Обслуживание в кабинете | | | | | | | |
| Ширина проема двери | К | | не менее 0,9 м. | п. 6.3.2; 6.1.8 | | Соответствует | |
| Высота порога | К | | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | | Соответствует | |
| Ширина прохода | К | | не менее 1,2 м. | п. 5.2.2 | | Соответствует | |

| | | | | | |
|---|------|-------------------------|---------------------|---------------|--|
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Соответствует | |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 x 0,49 м. | п. 7.1.9 | Соответствует | |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2 | Соответствует | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | Соответствует | |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | п. 5.3.6 | Наличие | |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д.11 | Соответствует | |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д.11 | Соответствует | |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д.11 | Соответствует | |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д.11 | Соответствует | |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д.11 | Соответствует | |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | п. 5.3.6 | Наличие | |
| Средства информации | | | | | |

| | | | | |
|--|------------|------------------|-----------------|--------------|
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.1 | Наличие |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.8 | Наличие |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Наличие |
| Речевые информаторы | С, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | К | О | С | Г | |
| Участки и территории | + | # | + | | # |
| Вход | + | + | | | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | # | + | | # |
| Зона оказания услуги | + | # | | | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | + | + | | | # |
| Средства информации | + | # | + | | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--|
| | | К | О | С | Г | |
| Объект доступен | X | X | X | | X | |
| Объект недоступен | | | | | | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--|-----------------------------------|
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | |
| Зона оказания услуги | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | |
| Средства информации | |

« 19 » февраля 2020 г.

Дата составления Паспорта

Ведущий специалист – эксперт УСЗН в Курганском районе

Должность лица, составившего Паспорт

Куручкина О.О.

Ф.И.О.

Подпись