

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование БУК МО Липской район "Историко-краеведческий музей"
 Тип объекта Музеи
 Место нахождения (адрес) Липской р-н ст-ца. Липская ул. Красная 86
 Форма собственности объекта Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Бюджетное учреждение культуры муниципальной администрации Липской район «Историко-краеведческий музей»
 (федеральная, городская, муниципальная, государственная)
 (собственник, арендатор; наименование кор. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право безвозмездного пользования

ИНН: _____ (собственник, арендатор, наименование кор. лица, предпринимателя)
 Телефон: _____

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2
 Комментарий: в связи с технической невозможностью оборудовать здание (техническое заключение от 01.10.2015г. № 35-15) согласованы мероприятия с ответственными организациями

Плановая дата обследования: 09.2019
 Фактическая дата обследования: 18.09.2019
 Организация: Управление социальной защиты населения в Липском районе
 Должность лица: старший специалист 2 разряда
 ФИО: Морозова Ж.В. т. 6-31-04

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полов дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Отсутствие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)					
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Отсутствие	
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Отсутствие	
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Отсутствие	
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Отсутствие	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Отсутствие	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					

Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Зона оказания услуги					
Заг. зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Средства информации	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	С, Г, У, К	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности				
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территория	#	#	#	#	#
Вход	+	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	-	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине отражения марша лестницы на высоте 0,9 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением

Зона оказания услуги	Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,8 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)
Средства информации	Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%)
	В верхнем и нижнем окончания пандуса, дублирующего внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать горизонтальные площадки не менее 1,5 x 1,5 м.
	Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса
	Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,7 м.
	Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на высоте 0,9 м.
	Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.
	Поручни пандуса, дублирующего внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м.
	Обустроить поверхность марша пандуса, дублирующего внутренний лестницу в зону оказания услуги, и площадки перед ним различным цветом
	Оборудовать подъемник, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги

«18» 09 2019 г.

Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт

Сергей Николаевич

подпись

Ф.И.О.