

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Центр кино

Тип объекта Кинотеатры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Павловская ул. Ленина 25

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное автономное учреждение "Досуговый центр кино" Павловского сельского поселения, ИНН 2346014297, тел. 8-86191-51748, 54589, E-mail: kinopavlovskaya@mail.ru

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014297

Телефон: 8-86191-51748, 54589

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: здание построено - 1965г., капитальный ремонт - 2010 год, общая площадь - 1294,2 кв.м.

Плановая дата обследования: 08.2020

Фактическая дата обследования: 12.08.2020

Организация: Досуговый центр кино

Должность лица: Директор

ФИО: Иван Сергеевич Шелуха

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Высота порога или перепада у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016	Соответствует	
<b>Автостоянка</b>					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	Наличие	
Обозначение места дорожным	К, О, С,	наличие	п. 5.2.1 СП	Наличие	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	Г		59.13330.2016			
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Соответствует		
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Соответствует		
<b>Путь к входу в здание</b>						
Указатели направления движения	К	наличие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016	Не требуется		
Ширина пути движения	К	не менее 1;2 м.	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует		
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует		
<b>Вход</b>						
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>						
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Соответствует		
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Соответствует		
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Соответствует		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Соответствует		
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Соответствует		



Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Наличие	
<b>Входная площадка</b>					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Не требуется	
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Наличие	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Наличие	
<b>Дверь входная внутренняя</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в	К	не менее	п. 6.2.1 СП	Соответствует	

коридорах, галереях и т.п.		1,5 м.	59.13330.2016		Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016		Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016		Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016		Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016		Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016		Не требуется	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016		Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016		Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016		Наличие	
Зона оказания услуги						
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>						
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей	К	не менее 5%	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016		Соответствует	

общественных зданий и сооружений различного назначения								
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует				
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует				
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует				
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует				
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов	К, О, С, Г	не менее 5 %	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует				
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует				
<b>Обслуживание в кабинете</b>								
Ширина проема двери	К	не менее	п. 6.2.4 СП	Соответствует				



Высота порога	К	0,9 м.	59.13330.2016	Соответствует	
Ширина прохода	К	не более 1,4 см.	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не менее 1,2 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не более 0,85 м. не менее 0,75 x 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом); размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Соответствует	

Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Наличие	
Речевые информаторы	С	наличие	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)		
	К	О	С
	Участки и территории	+	+



Вход	+		+		+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+		#		+	#
Зона оказания услуги	+		+		+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+		+		+	+
Средства информации	+		+		+	+

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X	X		X		X
Объект недоступен						

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 12 » августа 2020 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

В.Н.Грицай

Ф.И.О.