

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15 «А», тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому
Светлоярскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

404352, Россия, Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково,
ул. Калинина, 209, эл. почта: ond_kot@34.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №
«Колокольчик» г. Котельниково Волгоградской области.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: заместителя главного государственного инспектора
Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному
надзору Калиманова Романа Юрьевича от 26 апреля 2021 года № 16.

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

В период времени с 14 мая по 17 мая 2021 года.

проведена проверка: государственным инспектором Котельниковского, Октябрьского и
Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному Яниным Вячеславом
Андреевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку)

В зданиях и на территории: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 3 «Колокольчик» г. Котельниково Волгоградской области,
расположенного по адресу: 404352, Волгоградская область, Котельниковский район,
г. Котельниково, ул. Пролетарская, 12 «А».

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 3 «Колокольчик» г. Котельниково Волгоградской области
Кудачкиной Ольгой Борисовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение
----------	---	--	---	--

		которого (-ых) нарушены		
1	В помещении медицинского кабинета № 21 первого этажа (согласно экспликации технического паспорта), провести изменение объемно-планировочных решений, в результате которого распространяется доступ к средствам пожаротушения или увеличивается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)	В помещении медицинского кабинета № 21 первого этажа (согласно экспликации технического паспорта), проведено изменение объемно-планировочных решений, в результате которого ограничивается доступ к средствам пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)	20 августа 2021 года	
2	Заменить настоящие планы эвакуаций на выполненные с применением фотолюминесцентных материалов, предназначенных для обеспечения визуализации путей эвакуации	ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	20 августа 2021 года	
3	В помещении гладильной № 35, коридора № 36 первого этажа, а также помещении коридора № 41 второго этажа (согласно экспликации технического паспорта), расположить огнетушители на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	20 августа 2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Янин Вячеслав Андреевич

«17» мая 2021 года

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)



Предписание для исполнения получил(а):

Гудач

(подпись)

Заведующий Гудачкина О.Б.

(должность, фамилия, инициалы)