

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«07» ноября 2025 г., 34250061000219905154

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНДпР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«14» ноября 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2511/036-34/37-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Калинина, 209**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «07» ноября 2025 г., № 2511/036-34/37-ВО/Р, учетный номер проверки 34250061000219905154.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Шеховцов Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (Государственный инспектор по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам Волгоградской области по пожарному надзору)
2. Губкин Дмитрий Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (Государственный инспектор по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам Волгоградской области по пожарному надзору)
3. Комнатный Никита Николаевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
4. Рубцов Ростислав Александрович – инспектор ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам Волгоградской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При звании инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) звания была (были) проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируемым лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Волгоградская, р-н Котельниковский, г Котельниково, ул Пролетарская, дом 12 "А"

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 "КОЛОКОЛЬЧИК" Г. КОТЕЛЬНИКОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 3413009515, адрес регистрации юридического лица: 404352, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ, КОТЕЛЬНИКОВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.12 А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится предписание)

### 7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «13» ноября 2025 года, 13 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

### Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

### 8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В помещениях организации огнетушители размещены без специальных подставок, исключающих падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Пролетарская, дом 12, "А"

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**  
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

**Срок устранения нарушения:**  
01.03.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Провести закупку и установить огнетушители в соответствии с требованиями

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Предоставить соответствующие фотоматериалы размещения огнетушителей в соответствии с требованиями
- На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Место выявления нарушения: Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Пролетарская, дом 12, "А"

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

**Срок устранения нарушения:**  
01.03.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Разместить знаки пожарной безопасности на путях эвакуации

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Предоставить фотоматериалы о выполненных мероприятиях о размещении знаков пожарной безопасности на путях эвакуации
- Не проведены работы по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений. Место выявления нарушения: Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Пролетарская, дом 12, "А"

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

**Срок устранения нарушения:**  
01.03.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
Провести очистку вентиляционных воздуховодов

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Предоставить акт выполненных работ по очистке вентиляционных воздуховодов

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам Волгоградской области по пожарному надзору) Рубцов Ростислав Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Рубцов Ростислав Александрович - Инспектор ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам Волгоградской области по пожарному надзору), телефон: 89673401909, e-mail: ktfond023@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

