

**ПАСПОРТ**

Общественное здание

**1. Информация об объекте**

Наименование МКУК Березанский КУЦ

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Выселконский р-н ст-ца. Березанская ул. Почтовая 39

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право хозяйственного ведения

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2328014801

Телефон: 8(86157) 5-21-98

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2021

Фактическая дата обследования: 12.10.2021

Организация: МКУК "Березанский КУЦ"

Должность лица: Директор

ФИО: Воропаева Марина Александровна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стены, столбы и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/звезд с тротуара на парковку в углоном	К	не более 50 %	Не требуется	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2020 / Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализованная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники; О – инвалиды в поражением опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды по зрению; Г – инвалиды по слуху.



Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручни вверх и вниз с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные напольные указатели перед лест-ницей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80%	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020



Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продолжном угле от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продолжном угле от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продолжном угле от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Контрастная маркировка пропильных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка пропильных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении в оборудованном и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепада высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП



Движения, выступ (на стенах)						59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020		
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020		
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Горизонтальное завершение поручни вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020		
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Высота подьема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Ширина ступеней	С, О	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
Противоскользящие конструктивные полосы (одна или не-сколько) общей шириной $N = 10$ см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020		
<b>Пандус, дублирующий внутренний лестницу (в зону оказания услуги)</b>						
Лифт, дублирующий внутренний лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020		
Бортики по продолжительным кривым марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п. 6.2.10 СП 59.13330.2020		
Высота одного подьема	К, О	не более 0,45 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016		
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020		
Горизонтальные площадки и веранды и пандусы	К	не менее 1,5 x 1,5	Не требуется	п. 6.2.9 СП		



Окончании пандуса		М.		59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка протирочных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
<b>Зона оказания услуги</b>				
<b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020



<b>Обслуживание в кабине</b>				
Ширина проема Двери	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5% (но не менее 1)	Не требуется	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина х глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Не требуется	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, вставки	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не требуется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
<b>Средства информации</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	О, С, Г, К	наличие	Соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информация о назначении помещений внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020



высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированными рельефными знаками				
Технические средства информации, обеспечивающие ви-зualmente, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
X – доступен по минимальным потребностям		X – доступен по минимальным потребностям	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	На входе на территорию установить бордюрный пандус и (или) неуступенную неровность при высоте порога или перепада высот у калитки 20 см и более (имеется Техническое заключение ГУП КС "Криотехнистгазгазизация - Краевое БТИ" филиал по Индустриальному району № 6/н от



	<p>30.09.2019 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)</p> <p>Обустроить на автостоянке съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном не более 50 % (имеется Техническое заключение ГУП КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" филиал по Выселковскому району № 6/н от 30.09.2019 г., согласование с обществом инвалидов.</p> <p>Установлена кнопка вызова персонала.)</p>
<p>Вход</p>	<p>На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более)</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон</p> <p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели</p> <p>На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м</p> <p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.</p> <p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице внутренней (в зону оказания услуги) обеспечить горизонтальное завершение поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающее за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>Нанести предупредительную тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Нанести противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проемах краевых ступеней внутренней лестницы (в зону оказания услуги)</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p> <p>Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м</p>
<p>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</p>	<p>Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (имеется Техническое заключение ГУП КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" филиал по Выселковскому району № 6/н от 30.09.2019 г., согласование с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала.)</p> <p>Г., с отделением с обществом инвалидов. Установлена кнопка вызова персонала</p>
<p>Зона оказания услуги</p>	<p>Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м</p>
<p>Санитарно-гигиеническое помещение</p>	



	<p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
Средства информации	

«14» сентября 2021г.  
 Специалист I категории  
 ГКУ КК-УСЭН в Высокковском районе



Е.Г. Бакутис