

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МКУК «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦКС» Центральный Дом культуры с. Георгиевское

Место нахождения (адрес) Туапсинский р-н с. Георгиевское Ленина 6

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор Решетников Максим Сергеевич

(ответственная Ануш Аркадьевна 89994110600) На объекте назначены ответственные за оказание

ситуационной помощи

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				

¹ Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход				
Дверь входная наружная				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020

створки двери в свету					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	
Конструктивные	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	

элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)					
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С	на уровне 1,3 – 1,4 м	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	
Зона оказания услуги					
Места обслуживания маломобильных групп населения в					

Элементов здания, указатели направления движения					
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	К (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)	О	С	Г
Участки и территории	-	#	#	#
Вход	+	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-

общественных зданий и сооружений					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Наличие	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020	
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	На пути к входу в здание установить указатели направления движения
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м ((вход в зал зрительный) без открытия второй створки)
Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания Установить Технические средства информации, обеспечивающие ви-зудальную, звуковую и тактильную информацию

« 21 » 11 20 19 г.

Дата составления Паспорта

Заместитель руководителя

ГКУ КК – УСЗН в Туапсинском районе



А.Д. Имуглина

