

Приложение 1  
к приказу Министерства  
труда и социального развития  
Краснодарского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Приложение 2  
к Порядку проведения мониторинга  
доступности приоритетных  
объектов и услуг в приоритетных  
сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других  
маломобильных групп населения

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов общественного здания

### 1. Информация об объекте

Наименование: МБУК «ЦК «РОДИНА»

Местонахождения (адрес): г-к. Апапа, ул. Астраханская, д.2.

Форма собственности объекта: Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: МБУК «ЦК «РОДИНА» ИНН 2301036903

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>1</sup> | Нормативные требования | Соответствует/ не соответствует | Примечания <sup>2</sup> / Замечания по несоответствию    |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 1  | 2                                | 3                      | 4                               | 5  |
| <b>2.1. Участки и территория</b>   |                                  |                        |                                 |  |
| <b>Вход на территорию:</b>   |                                  |                        |                                 |  |
| ширина пути движения   | К                                | не менее 1,2 м         | <u>Зона отсутствует</u>         | п. 5.1.7<br>СП 59.13330.2020                             |
| бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более   | К                                | наличие                | -----                           | п. 5.1.5<br>СП 59.13330.2020                             |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>  |                                  |                        |                                 |  |
| высота подъема ступеней  | О, С                             | 12 – 15 см             | <u>Зона отсутствует</u>         | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                            |
| ширина ступеней  | О, С                             | 35 – 40 см             | -----                           | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                            |
| единообразная геометрия ступеней   | О, С                             | наличие                | -----                           | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                            |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифлами типа усеченных конусов, усеченных кулолов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С                                | наличие                | -----                           | п. 5.1.10<br>СП 59.13330.2020,<br>таблица 3 ГОСТ Р 52875 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)  | О, С                             | наличие                | -----                           | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020                            |
| непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см  | О, С                             | наличие                | -----                           | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020                            |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см  | К, С, О                          | наличие                | -----                           | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020                            |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию</b>   | К                                | наличие                | <u>Зона отсутствует</u>         | п. 5.1.14  |

|  | 1          | 2                             | 3                      | 4 | 5                             |
|--|------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Рино:</b>   |            |                               |                        |   |                               |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)   | К          | не более 15 м                 |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)   | К          | не более 12 м                 |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К          | не более 9 м                  |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К          | не более 6 м                  |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14 |
| Уклон пандуса  | К          | не более 80 %                 |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14 |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса  | К          | не менее 1,5 x 1,5 м          |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.16 |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                            | О          | наличие                       |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.16 |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |            |                               | <i>Зона отсутствия</i> |   |                               |
| Вдоль обеих сторон   | К, О       | наличие                       |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.16 |
| на высоте  | К          | 0,7 м                         |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.16 |
| на высоте  | О          | 0,9 м                         |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.16 |
| расстояние между поручнями   | К          | 0,9 – 1,0 м                   |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.16 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)            | К          | наличие                       |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)              | К          | наличие                       |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.1.14 |
| Авгостоянка  |            |                               | <i>Зона отсутствия</i> |   |                               |
| Количество мест для транспорта инвалидов   | О, С, Г, К | не менее 10 % (но не менее 1) |                        |   | СП 59.13330.2020<br>п. 5.2.1  |

| 1  | 2          | 3                      | 4                             | 5                                      |
|--|------------|------------------------|-------------------------------|--|
| В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 х 3,6 м                          | К          | 5 %<br>(но не менее 1) | -----                         | п. 5.2.1; п. 5.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание  | К, О       | не более 50 м          | -----                         | п. 5.2.2<br>СП 59.13330.2020           |
| Обозначение выделенного машиноместа:   |            |                        | -----                         |  |
| Дорожной разметкой   | О, С, Г, К | наличие                | -----                         | п. 5.2.1<br>СП 59.13330.2020           |
| Дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м          | О, С, Г, К | наличие                | -----                         | п. 5.2.1<br>СП 59.13330.2020           |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном   | К          | не более 50 %          | -----                         | п. 5.1.8<br>СП 59.13330.2020           |
| <b>Путь к входу в здание:</b>  |            |                        | <b><u>Зона отсутствия</u></b> |  |
| указатели направления движения   | К          | наличие                | -----                         | п. 5.1.3<br>СП 59.13330.2020           |
| ширина пути движения   | К          | не менее 1,2 м         | -----                         | п. 5.1.7<br>СП 59.13330.2020           |
| продольный уклон пути движения   | К          | не более 50 %          | -----                         | п. 5.1.7<br>СП 59.13330.2020           |
| <b>Открытая лестница:</b>  |            |                        | <b><u>Зона отсутствия</u></b> |  |
| высота подъема ступеней  | О, С       | 12 – 15 см             | -----                         | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020          |
| ширина ступеней  | О, С       | 35 – 40 см             | -----                         | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020          |
| однообразная геометрия ступеней  | О, С       | наличие                | -----                         | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020          |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами  | С          | наличие                | -----                         | п. 5.1.10<br>СП 59.13330.2020          |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)         | О, С       | наличие                | -----                         | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020          |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см  | О, С       | наличие                | -----                         | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020          |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы | К, С, О    | наличие                | -----                         | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020          |

| 1  | 2    | 3                    | 4                      | 5                             |
|--|------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| лестничных маршей на 30 см   |      |                      |                        |                               |
| непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон                               | О, С | наличие              | -----                  | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Пандус, двусторонний открытый лестницу:</b>   | К    | наличие              | <u>Зона отсутствия</u> | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)   | К    | не более 15 м        | -----                  | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)   | К    | не более 12 м        | -----                  | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К    | не более 9 м         | -----                  | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К    | не более 6 м         | -----                  | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| Уклон пандуса  | К    | не более 80 %        | -----                  | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса  | К    | не менее 1,5 х 1,5 м | -----                  | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см                            | О    | наличие              | -----                  | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |      |                      | -----                  |                               |
| вдоль обеих сторон   | К, О | наличие              | -----                  | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте  | К    | 0,7 м                | -----                  | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте  | О    | 0,9 м                | -----                  | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями   | К    | 0,9 – 1,0 м          | -----                  | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>2.2. Вход</b>   |      |                      |                        |                               |
| <b>Лестница на входе наружная:</b>   |      |                      | <u>В наличии</u>       |                               |
| поручни по обеим сторонам на высоте 90 см  | О, С | наличие              | Соответствует          | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |

| 1  | 2                | 3                    | 4   | 5  |
|--|------------------|----------------------|---|--|
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)<br>поручни на высоте               | О, С<br><br>О, С | наличие<br><br>90 см | Отсутствуют (не требуются)<br>Соответствует | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020<br><br>п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не-транспарентным окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О          | наличие              | Отсутствует                                 | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020                                      |
| вертикальные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон  | О, С             | наличие              | Соответствует                               | п. 5.1.13<br>СП 59.13330.2020                                      |
| высота подьема ступеней  | О, С             | 12 – 15 см           | Соответствует                               | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                                      |
| ширина ступеней  | О, С             | 35 – 40 см           | Соответствует                               | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                                      |
| единообразная геометрия ступеней   | О, С             | наличие              | Соответствует                               | п. 5.1.12<br>СП 59.13330.2020                                      |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницами  | С                | наличие              | Соответствует                               | п. 5.1.10<br>СП 59.13330.2020                                      |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>   | К                | наличие              | Отсутствует                                 | п. 6.1.2<br>СП 59.13330.2020                                       |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)   | К                | не более 15 м        | -----                                       | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                      |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)   | К                | не более 12 м        | -----                                       | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                      |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)   | К                | не более 9 м         | -----                                       | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                      |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)   | К                | не более 6 м         | Соответствует                               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                      |
| угол пандуса   | К                | не более 80 %        | Соответствует                               | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020                                      |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса  | К                | не менее 1,5 х 1,5 м | Соответствует                               | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                      |
| бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см  | О                | наличие              | Отсутствуют                                 | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020                                      |

| 1  | 2    | 3                        | 4                          | 5                             |
|--|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Поручни пандуса:</b>  |      |                          |                            |                               |
| вдоль обеих сторон   | К, О | наличие                  | <u>В наличии</u>           | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте  | К    | 0,7 м                    | Соответствует              | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| на высоте  | О    | 0,9 м                    | Соответствует              | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями   | К    | 0,9 – 1,0 м              | Отсутствует                | п. 5.1.16<br>СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более) | К    | наличие                  | Соответствует              | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)        | К    | наличие                  | Отсутствует (Не требуется) | п. 5.1.14<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Входная площадь:</b>  |      |                          | <u>В наличии</u>           |                               |
| <b>Размер входной площадки:</b><br>при наличии пандуса   | К    | не менее<br>2,2 x 2,2 м  | Соответствует              | п. 6.1.4<br>СП 59.13330.2020  |
| <b>Дверь входная наружная:</b>   |      |                          |                            |                               |
| ширина проема одной створки двери в свету  | К    | не менее 0,9 м           | Соответствует              | п. 6.1.5<br>СП 59.13330.2020  |
| высота порога двери  | К    | не более 1,4 см          | Соответствует              | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С    | наличие                  | Соответствует              | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020  |
| на уровне 0,9 – 1,0 м  | С    | наличие                  | Соответствует              | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020  |
| на уровне 1,3 – 1,4 м  | С    | наличие                  | Соответствует              | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020  |
| Тамбур (глубина/ширина)  | К    | не менее<br>2,45 x 1,6 м | Соответствует              | п. 6.1.8<br>СП 59.13330.2020  |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>   |      |                          | <u>В наличии</u>           |                               |
| ширина проема одной створки двери в свету  | К    | не менее 0,9 м           | Соответствует              | п. 6.1.5<br>СП 59.13330.2020  |

| 1  | 2    | 3               | 4                              | 5                            |
|--|------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| Высота порога Двери  | К    | не более 1,4 см | Соответствует                  | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных половен дверей   | С    | наличие         | Соответствует                  | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020 |
| на уровне 0,9 – 1,0 м  | С    | наличие         | -----                          | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020 |
| на уровне 1,3 – 1,4 м  | С    | наличие         | -----                          | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1</b>                          |      |                 |                                |                              |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К    | не менее 1,8 м  | Соответствует                  | п. 6.2.1<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К    | не менее 1,2 м  | Соответствует                  | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    | не менее 0,9 м  | Соответствует                  | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот   | К    | не более 1,4 см | Соответствует                  | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:</b>                           |      |                 | <b><u>Зона отступлений</u></b> |                              |
| на стенах  | С    | не более 10 см  | -----                          | п. 6.2.6<br>СП 59.13330.2020 |
| на отдельно стоящей опоре  | С    | не более 30 см  | -----                          | п. 6.2.6<br>СП 59.13330.2020 |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):  |      |                 | <b><u>В наличии</u></b>        |                              |
| ступени ровные с шероховатой поверхностью  | О, С | наличие         | Соответствует                  | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020 |
| высота подвема ступеней  | О, С | 15 см           | Соответствует                  | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020 |
| ширина ступеней  | О, С | 30 см           | Соответствует                  | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020 |
| Противоскользящие контрастные полосы (одна или не-   | О, С | наличие         | Соответствует                  | п. 6.2.8                     |



| 1  | 2       | 3                    | 4                      | 5  |
|--|---------|----------------------|------------------------|--|
| сколькой) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей  |         |                      |                        | СП 59.13330.2020                         |
| Поручни на высоте  | О, С    | 90 см                | Соответствует          | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020            |
| горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие              | Соответствует          | п. 5.1.13, п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020 |
| центральные разделение двухсторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)   | О, С    | наличие              | Соответствует          | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020             |
| Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц   | С       | наличие              | Соответствует          | п. 6.2.12<br>СП 59.13330.2020            |
| Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша                          | С       | наличие              | Соответствует          | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020             |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>   |         |                      | <b>Зона отсутствия</b> |  |
| Уклон (отношение высота /длина)  | К, О    | не более 1/20 (5%)   |                        | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020             |
| горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса   | К       | не менее 1,5 х 1,5 м |                        | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020             |
| горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса   | К       | наличие              |                        | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020             |
| <b>Поручни вдоль обеих сторон пандуса:</b>   | К, О    | наличие              | <b>Зона отсутствия</b> | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020            |
| на высоте  | К       | 0,7 м                |                        | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020            |
| на высоте  | О       | 0,9 м                |                        | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020            |
| расстояние между поручнями   | К       | 0,9 – 1,0 м          |                        | п. 6.2.9<br>СП 59.13330.2020             |
| горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы                            | К, С, О | наличие              |                        | п. 6.2.11<br>СП 59.13330.2020            |

| 1   | 2          | 3                                      | 4                                 | 5                             |
|---|------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| лестничных маршей на 30 см  |            |  |                                   |                               |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см   | О          | наличие                                | -----                             | п.6.2.10<br>СП 59.13330.2020  |
| Полы: паркет, дублированный, ламинат  | К, О       | наличие                                | -----                             | п. 6.2.8<br>СП 59.13330.2020  |
| Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу   | К          | наличие                                | -----                             | п. 6.2.13<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b><br>ширина проема одной створки двери в свету        | К          | не менее 0,9 м                         | <b>В наличии</b><br>Соответствует | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020  |
| Высота порога двери   | К          | не более 1,4 см                        | Соответствует                     | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей  | С          | наличие                                | Соответствует                     | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020  |
| на уровне 0,9 – 1,0 м   | С          | наличие                                | Соответствует                     | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020  |
| на уровне 1,3 – 1,4 м   | С          | наличие                                | Соответствует                     | п. 6.1.6<br>СП 59.13330.2020  |
| <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>  |            |  | <b>Зона отсутствует</b>           |                               |
| габариты кабины (глубина x ширина)  | К          | не менее<br>1,1 x 1,4 м                | -----                             | п. 6.2.14<br>СП 59.13330.2020 |
| ширина дверного проема кабины (в свету)   | К          | не менее 0,9 м                         | -----                             | п. 6.2.13<br>СП 59.13330.2020 |
| Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м | С          | наличие                                | -----                             | п. 6.2.16<br>СП 59.13330.2020 |
| напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)    |            |  |                                   |                               |
| <b>2.4. Зона оказания услуги – этаж 1</b>   |            |  |                                   |                               |
| <b>Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях</b>                  |            |  | <b>В наличии</b>                  |                               |
| Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения    | К, О, С, Г | не менее 5 %, но не менее одного места | Соответствует                     | п. 8.1.4<br>СП 59.13330.2020  |

| 1  | 2          | 3                                     | 4                       | 5                            |
|--|------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Размещение технологического и иного оборудования:</b>                         |            |                                       |                         |                              |
| при расположении сбоку   | К          | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола | Соответствует           | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| при фронтальном подходе  | К          | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола | Соответствует           | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                         | К          | не более 0,8 – 0,85 м                 | Соответствует           | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                   | К          | не менее 1,0 м                        | Соответствует           | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Предприятия торговли</b>  |            |                                       | <b>Зона отсутствует</b> |                              |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.                                | К          | не более 0,85 м                       | -----                   | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов                                    | К          | не менее 1                            | -----                   | п. 8.4.2<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов  | К          | не менее 1,2 м                        | -----                   | п. 8.4.2<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Предприятия питания</b>   |            |                                       | <b>Зона отсутствует</b> |                              |
| Ширина проходов между столиками и стульями                                       | К          | не менее 0,9 м                        | -----                   | п. 8.4.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд                            |            | не менее 1,2 м                        | -----                   | п. 8.4.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м   | К          | не менее 1                            | -----                   | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги | К          | не менее 1,0 м                        | -----                   | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>                                   |            |                                       | <b>Зона отсутствует</b> |                              |
| Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)  | К          | не менее 0,85×1,0 м                   | -----                   | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Количество номеров для инвалидов   | К, О, С, Г | 3 %, но не менее 1 номера для инвали- | -----                   | п. 7.1.1<br>СП 59.13330.2020 |

| 1   | 2          | 3                                | 4                      | 5                            |
|---|------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа | К, О, С, Г | Дов на кресле-коляске<br>наличие | .....                  | п. 7.1.1<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Дюжная дверь в номер:</b>                                    |            |                                  | <b>Зона отсутствия</b> |                              |
| ширина проема двери   | К          | не менее 0,9 м                   | .....                  | п. 7.1.6<br>СП 59.13330.2020 |
| высота порога   | К          | не более 1,4 см                  | .....                  | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске   | К          | не менее 1,4 м                   | .....                  | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина подхода к оборудованию и мебели                          | К          | не менее 0,9 м                   | .....                  | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Уаглет в номере:</b>   |            |                                  | <b>Зона отсутствия</b> |                              |
| ширина дверного проема  | К          | не менее 0,8 м                   | .....                  | п. 7.1.6<br>СП 59.13330.2020 |
| высота порога   | К          | не более 1,4 см                  | .....                  | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом     | К          | не менее 0,8 м                   | .....                  | п. 6.3.3<br>СП 59.13330.2020 |
| пространство для разворота кресла-коляски                       | К          | диаметр<br>не менее 1,2 м        | .....                  | п. 7.1.1<br>СП 59.13330.2020 |
| откидные опорные поручни, штанги                                | К, О       | наличие                          | .....                  | п. 6.3.3<br>СП 59.13330.2020 |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                                 |            |                                  | <b>В наличии</b>       |                              |
| ширина проема двери   | К          | не менее 0,9 м                   | Соответствует          | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| высота порога   | К          | не более 1,4 см                  | Соответствует          | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| ширина прохода  | К          | не менее 1,2 м                   | Соответствует          | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020 |

| 1  | 2 | 3                         | 4             | 5                            |
|--|---|---------------------------|---------------|------------------------------|
| стол с высотой рабочей поверхности         | К | не более 0,85 м           | Соответствует | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| ширина и высота проема стола для ног       | К | не менее<br>0,75 х 0,5 м  | Соответствует | п. 8.1.7<br>СП 59.13330.2020 |
| пространство для размещения кресла-коляски | К | диаметр<br>не менее 1,4 м | Соответствует | п. 6.2.2<br>СП 59.13330.2020 |

#### 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение

|  |            |                           |               |                              |
|--|------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Доля доступных кабин уборных от общего количества  | К, О, С    | 5 %<br>(но не менее 1)    | Соответствует | п. 6.3.2<br>СП 59.13330.2020 |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие                   | Отсутствуют   | п. 6.3.6<br>СП 59.13330.2020 |
| Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)   | К, О, С, Г | не менее<br>1,65 / 2,2 м  | Соответствует | п. 6.3.7<br>СП 59.13330.2020 |
| Ширина двери кабины  | К          | не менее 0,9 м            | Соответствует | п. 6.2.4<br>СП 59.13330.2020 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом  | К          | не менее 0,8 м            | Соответствует | п. 6.3.3<br>СП 59.13330.2020 |
| Пространство для разворота кресла-коляски  | К          | диаметр<br>не менее 1,4 м | Соответствует | п. 6.3.3<br>СП 59.13330.2020 |
| Откидные опорные поручни, штанги   | К, О       | наличие                   | Соответствует | п. 6.3.3<br>СП 59.13330.2020 |
| Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи   | К, О, С    | наличие                   | Соответствует | п. 6.3.6<br>СП 59.13330.2020 |

#### 2.6. Средства информации – этаж 1

|   |            |         |               |                              |
|---|------------|---------|---------------|------------------------------|
| Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам | К, О, С, Г | наличие | Соответствует | п. 6.5.1<br>СП 59.13330.2020 |
|---|------------|---------|---------------|------------------------------|

| 1   | 2          | 3       | 4             | 5                            |
|---|------------|---------|---------------|------------------------------|
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие | Соответствует | п. 6.5.9<br>СП 59.13330.2020 |
| Текстовые средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию  | С, Г       | наличие | Соответствует | п. 6.5.2<br>СП 59.13330.2020 |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | К | О | С | Г |
| Участки и территории                    | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вход                                    |   | + | + | + | # |
| Пути движения                           |   | + | + | + | # |
| Зона оказания услуги                    |   | + | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение       |   | + | + | # | # |
| Средства информации                     |   | + | # | + | + |

### 4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

| Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                             | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен             |   | X | X | X | X | X |
| Объект недоступен           |   |   |   |   |   |   |

## 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта     | Основные мероприятия по адаптации          |
|---------------------------------|--|
| 1                               | 2  |
| Доступ к обслуживанию кабинетов | Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 |
| Санитарно-техническое помещение | Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 |
| Средства информации             | Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 |

1 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с пораженными опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

2 Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«31» 07 2024 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист

  
Подпись

Д.Р. Казакоев