

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа»
муниципального образования город-курорт Анапа (МБУ ДО ДХШ г-к Анапа)

П Р И К А З

от 09.01.2025.

№ 21/02

г. Анапа

**О порядке обесточивания электрооборудования
в случае возгорания и по окончании рабочего дня**

В целях обеспечения пожарной безопасности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» муниципального образования город-курорт Анапа (далее - МБУ ДО ДХШ г-к Анапа), а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с п.32 раздела I «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г., п р и к а з ы в а ю:

1. Заведующий хозяйством Пронина Юлия Николаевна назначается ответственным за организацию электроэнергии в случае пожара. Отключение производится главным рубильником, расположенным в электрощитовой (ЭЩ).

2. Сотрудники МБУ ДО ДХШ г-к Анапа по окончании рабочего дня обязаны:

– обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

– перед уходом должны осмотреть помещения, отключить освещение и электроприборы (кроме указанных выше), закрыть двери и окна.

3. Ознакомить всех сотрудников организации под роспись с содержанием настоящего приказа.





4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБУ ДО ДХШ г-к Анапа



М.А. Гирич

С приказом ознакомлен

№ п/п	Подпись	ФИО
1		
2		
3		

4	Иванов	Курочкина И.Г.
5	Иванов	Варвара
6	Иванов	Горбачева И.В.
7	Иванов	Мамкина И.А.
8	Иванов	Иванов А.И.
9	Иванов	Левочкина Л.Р.
10	Иванов	Низовская А.Т.
11	Иванов	Чернышова И.В.
12	Иванов	Иванов И.А.
13	Иванов	Курочкина Е.В.
14	Иванов	Иванов И.А.
15	Иванов	Иванов И.А.
16	Иванов	Иванов И.А.
17	Иванов	Иванов И.А.
18	Иванов	Иванов И.А.
19	Иванов	Иванов И.А.
20	Иванов	Иванов И.А.
21	Иванов	Иванов И.А.
22	Иванов	Иванов И.А.
23	Иванов	Иванов И.А.
24	Иванов	Иванов И.А.
25	Иванов	Иванов И.А.
26	Иванов	Иванов И.А.

**Порядок обесточивания оборудования в случае
возникновения пожара и по окончании рабочего дня**

1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.

2. В конце рабочего дня:

По завершении рабочего дня сотрудники обязаны выключить электроприборы (компьютеры, принтеры, телевизоры, мобильные телефоны на зарядке), вынув вилки из розеток.

Ответственный дежурный должен обойти помещения здания с целью осмотра розеток и кабелей и убедиться, что все соответствует правилам устройства силовых установок (ПУЭ). Если в здании есть автоматы, их можно обесточить, оставив вилку в розетке.

3. При возникновении возгорания:

Отключение электрооборудования при пожаре осуществляется по следующему алгоритму:

- При неисправности объекта его немедленно отсоединяют от сети.
- В случае возгорания все электропитание в здании отключается с помощью электрораспределительного щита.
- Сотрудник, заметивший неполадки с приборами под напряжением, сообщает об этом ответственному за пожарную безопасность.
- Работников оповещают об обнаружении возгорания. При необходимости происходит эвакуация.

4. После сообщения о возгорании электрообъекта лица, которые несут ответственность за имущество предприятия, или руководители должны отключить электроэнергию во всем здании. Следующие электроустановки допускается не отключать при пожаре в помещении:

- Система протиповоженной защиты.
- Автоматическое дежурное освещение здания.

5. В случае возникновения пожара все работники должны произвести немедленное обесточивание (вынуть вилки из розеток) всех видов электрооборудования и бытовых электроприборов в том помещении, в котором они находятся. При наличии в помещении «автоматов» произвести их обесточивание.