

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
(МБУ ДО ДХШ г-к Анапа)**



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО ДХШ г-к Анапа
С.А. Сахно
Приказ № 216 от 31.12.2020 г.
2020 г.

**ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ, ОСМОТРА И ПРИВЕДЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ В ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ЗАНЯТИЙ В МБУ ДО ДХШ г-к Анапа**

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о порядке содержания, осмотра и приведения помещений МБУ ДО ДХШ г-к Анапа в пожаробезопасное состояние разработана с учетом в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» с изменениями от 22 декабря 2020 года, приказом МЧС и министерством образования РФ от 07.04.2003 г. №190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

1.2. С целью обеспечения пожаробезопасного состояния помещений по окончании рабочего времени выполнение требований настоящей инструкции является обязательным для всех работников МБУ ДО ДХШ г-к Анапа.

1.3. Данную инструкцию необходимо изучить и строго соблюдать всем работникам учреждения.

1.4. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после завершения работы сотрудниками МБУ ДО ДХШ г-к Анапа.

2. Общие пожаробезопасные мероприятия

2.1. Педагогический, обслуживающий персонал обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения, знать пути и правила эвакуации.

2.2. Администрация МБУ ДО ДХШ г-к Анапа, педагогические работники, обслуживающий персонал несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними помещений и территорий.

2.3. В целях пожарной безопасности сотрудникам МБУ ДО ДХШ г-к Анапа запрещается:

- использовать неисправную электропроводку и оборудование, использовать бытовые электронагревательные приборы с целью обогрева помещений;
- обертывать электрические лампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать на стенах провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, рисунками, стендами и т.д.;
- использовать для устройства освещения телефонные провода;
- при проведении культурно-массовых мероприятий, выпускных, устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств, и устройств;
- отогревать замерзшие водопроводные и канализационные трубы, батареи в здании учреждения открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб производить только с помощью пара, горячей водой или другими безопасными средствами;

- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения (огнетушителям, гидрантам, пожарным щитам);
- хранить под лестницами, в учебных мастерских, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;
- строить перегородки и размещать дополнительные помещения, подсобные помещения;
- использовать не по назначению имеющиеся средства пожаротушения;
- сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.


2.4. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания МБУ ДО ДХШ г-к Анапа, должны в обязательном порядке находиться свободными, незахламленными, не загроможденными. Двери выходов из групповых комнат, музыкального зала, кабинетов для занятий и других помещений должны открываться наружу.

2.5. Все средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности. Размещение огнетушителей должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.

2.6. В случае пожара весь персонал учреждения эвакуируется из здания, согласно плану эвакуации и инструкции по эвакуации при пожаре для работников МБУ ДО ДХШ г-к Анапа.


2.7. Ежедневно перед закрытием учреждения кабинеты администрации, учебные мастерские, выставочный зал, подсобные помещения МБУ ДО ДМШ г-к Анапа проверяются, электрические сети отключаются и сдаются под охрану охраннику с росписью в журнале сдачи.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность  И.А. Панфилова

Согласовано:

Председатель ПК МБУ ДО ДХШ г-к Анапа

 Е.В. Барabanова

« 30 » 12 2020 год

