

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Анапского местного отделения
«Всероссийское общество инвалидов»



Божок В.А.

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская
школа искусств № 4» муниципального
образования город-курорт Анапа



С.Н. Маляревич

20 24 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов общественного здания

1. Информация об объекте

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4»
муниципального образования город-курорт Анапа

Местонахождение (адрес) 353430, Краснодарский край, Анапский район, ст. Анапская, ул. Комсомольская, 75 А

Форма собственности объекта: муниципальная на праве оперативного управления

Данные о лице осуществляющем деятельность на объекте: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» муниципального образования город-курорт Анапа, Renessans-plus@mail.ru, 88 (86133) 71-883, ИНН 2301023647.

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2.

2.Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:		-		Зона отсутствует
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	-	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см	-	л. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Лестница на входе на территорию:				Зона отсутствует
высота подъема ступеней	О,С	12 — 15 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 — 40 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 5. 1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 — 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 5.1.12 СП 59.1.3330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 39.13330. 2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)	-	п. 5.1.14 СП 59.13330. 2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п.5. 1.1 5 СП 59. 13330. 2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания* / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Поручни пандуса:			-	
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 — 1,0 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Автостоянка				Зона отсутствует
Количество мест для транспорта инвалидов	О,С,Г,К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске	К	5 % (но не менее 1)	-	п. 5.2.1 ; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
размером 6,0 x 3,6 м				
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	КО	не более 50 м	-	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение выделенного машино-места:			-	
дорожной разметкой			-	
	О,С,Г,К	наличие	-	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
дорожные знаки на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	-	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
уклон	К	не более 10 %	-	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см	-	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
указатели направления движения	К	наличие	В наличии	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания* / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	-	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения		не более 5 %	-	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница:				Зона отсутствует
высота подъема ступеней	О,С	12 — 15 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О,С	35 — 40 см	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О,С	наличие	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О,С	наличие	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 — 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	-	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу.	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:			-	
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания* / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
на высоте	О	0,9 м	-	п. 5. 1.15 СП 59.13330.201 6
расстояние между поручнями	К	0,9 — 1,0 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная				
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О,С	наличие	соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330. 2016
дополнительные разделительные двусторонние поручни(при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	-	п. 6.1.2 СП 59.13330. 2016
поручни на высоте	О,С	90 см	соответствует	п. 6.2.1 I СП 59. 13330.2016
высота подъема ступеней	О, С	12-15 см	соответствует	п. 5.1.1 2 СП 59.13330.20 16
ширина ступеней	О, С	35 — 40 см	соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330. 2016
единообразная геометрия ступеней	О,С	наличие	В наличии	п. 5.1 .1 2 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствует	Не требуется, есть доступный вход с другой стороны п . 5.1 .14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.20 1 6
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5 %)	-	п. 5.1 .14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса.			-	

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
вдоль обеих сторон	К,О	наличие	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16
на высоте	К	0,7 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.20 J 6
на высоте	О	0,9 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.20 1 6
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.201 6
Подъёмник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	-	Не требуется п. 5.1.14 СП 'S9. I3330.20I 6
Подъёмник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	-	п. 5.1.14 СП 'S9. I3330.20I 6
1	2	3	4	5
Входная площадка			-	Зона отсутствует
Размер входной площадки:			-	
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 к 2,2 м	-	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	наличие	-	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
ширина проема одной створки дверца в свету	К	не менее 0,9 см	соответствует	п. 6.1 .5 СП 59.13330.20 16
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	наличие	п. 6.1.5 СП 59.1 3330.2016
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	-	п. 6.1.7 СП 59.1 3330.2016
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	соответствует	п. 6. 1 .5 СП 59. J 3330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания* / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	соответствует	п. G. I.5 СП 59.1 3330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.201 6
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги-) 1 этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	-	п. 6.2.1 СП 59. J 3330.2015
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее ,2 м	-	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 С II 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	-	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	-	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			-	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п.62.8 СП 39. 13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см	-	п. 6.2. 11 СП 39.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	-	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.20 16
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)-			-	
высота одного подъема	К,О	не более 0,45 м	-	п. 6.2.9 СП 59.1 3330.2016
уклон (отношение высота / длина)	К, О	н п более 1/20 (5 %)	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.201 6
уклон при перепаде высот 20 см и менее	КО	не более 1/1 (10 %)	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.201 6
горизонтальные площадки в верхнем в нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	-	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса;	КО	наличие	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7м	-	п. 6.2.11 СП 59. 13330.2016
на высоте	О	0,9м	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	-	п. 6.2.11 СП 59.1 3330.20 6
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см	-	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м	К, О	наличие	-	п. 6.1.14, 6.2.13 СП 59.1 3330.2016
Дверь• входная внутренняя (в зону оказание услуги)-				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	соответствует	п. 6. 1.5 СП 59. I 3330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
высота порога двери	К	не более 1,4 см	-	п. 6.1 .5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 6. 1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м	-	п. 6.2.14 СП 39. 13330.2016
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0.9 м	-	п. 6.2.13 СП 59.133 30.2016
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода — на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	-	п. 6.2.16 СП 59.13330.2016
2.4. Зона оказания услуги* — 2 этаж				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	-	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещения технологического и иного оборудования:			-	
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	-	п 8.1 .7 СП 59.13330.2016
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	-	п. 8.1.7 СП 59.1 3330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 — 0,85 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки в т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. И более, оборудованных фиксированным сидячими местами, оборудование мест для инвалидов, в том числе:	К, О, С, Г	не менее 5 %	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одного места)	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Предприятия торговли			-	Зона отсутствует
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	-	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Предприятия питания			-	Зона отсутствует
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м	-	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 — 0,85 м	К	не менее 1	-	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойка, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			-	Зона отсутствует
Часть стойки барьера регистрации (Я х ЯП)	К	не менее 0,85 х 1,0	-	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5 %	-	п. 7.1.1 СП 59.13330.2016
Входная дверь в номере."			-	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	-	п.6.2.4 СП 59.13330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
высота порога	К	не более 1,4 см	-	п. 6.2.4 СП 59.13330.20 1 6
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	Не менее 1,4 м	-	п. 6.2.2 СП 59.13330.20 16
Ширина подхода к оборудованию п мебели	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.2.2 СП 59.13330.20 1 6
Туалет в номере (на этаже):			-	
габариты кабины уборной (ширина / глубина)	К	1 ,65 м / 2,2 м	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	-	п. 6.1.5 СП 59.1 3330.2016
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.201 6
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	-	п. 6.3.3 СП 59.13330. 2016
откидные опорные поручни, штанги	К,О	наличие	-	п. 6.3.3 СП 59.1 3330. 2016
Обслуживание в кабинете:			соответствует	
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.20 16
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	соответствует	п. 8. 1.7 СП 59.13330.20 16
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.20 16

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
пространство для разворота кресла-коляске	К	диаметр не менее 1,4 м	-	п. 6.2.2 СП 59.13330.20 16
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение этаж 1 (первый)				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	-	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	-	п. 6.3.6 СП 59.13330.20 16
Размер кабины (ширина / глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.20 1 6
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.20 1 6
Пространство для размещения кресла коляске рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	-	п. 6.3.3 СП 59. 1 3330.201 6
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	-	п. 6.3.3 СП 59. 1 3330.201 6
Откидные опорные поручни, штанги	К,О	наличие	-	п. 6.3.3 СП 59. 1 3330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	-	п. 6.3.6 СП 59.13330.20 16
2.6. Средства информации 2 этаж				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	-	п. 6.5.1 СП 59.13330.20 16
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	-	п. 6.5.9 СП 59. 13330.2016

Функциональные зоны/ элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания' / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
Речевые информаторы	С	наличие	-	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степени доступности (доступен «*», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	#
Средства информации	+	+	+	-

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
1	2
Участки и территории	
Вход	Привести в соответствие с п. 6.2.3 СП 59.13330.2016 (Устройство тактильно-контрастных предупреждающих указателей)

Пути движения	Привести в соответствие с п. 6.2.3 СП 59.13330.2016 (Устройство тактильно-контрастных предупреждающих указателей)
Зона оказания услуги	Привести в соответствие с п. 6.5.6 и 6.5.7 СП 59.13330.2016 (установка звуковой сигнализации и информационных терминалов с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушениями зрения)
Средства информации	Привести в соответствие с п. 6.5.6 СП 59.13330.2016 (речевые информаторы, бегущая строка)

* Заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов

«28» ноября 2024.
Дата составления Паспорта

Заместитель директора
Должность лица, составившего паспорт


подпись

И.Г. Местешова
И.О. Фамилия