

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования город-курорт Анапа  
 Место нахождения (адрес) г.-к. Анапа, ул. Ленина, д. 20 ИНН 230101001  
 Форма собственности объекта муниципальная  
 Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	<b>Зона отсутствует</b> п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>3</sup></b>	К	наличие		п. 4.1.14 <b><u>Зона отсутствует</u></b>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
<b>Автостоянка</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-----	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-----	п. 4.1.8

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	в наличии	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	не соответствует	п. 4.1.8 (не требуется)
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	отсутствуют	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) (не требуется, высота порога не более 15 см.)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	отсутствует	п. 4.1.12 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	отсутствует	п. 5.2.10 (не требуется, высота порога не более 15 см.)
Пандус, дублирующий открытую лестницу: <sup>3</sup>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	К	наличие		п. 4.1.14 <b><u>Зона отсутствует</u></b>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	-----	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.		п. 5.1.3 <b>Зона отсутствует</b>
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	-----	п. 5.1.3
<u>Нескользящее покрытие</u>	<u>К, О, С</u>	<u>наличие</u>	-----	<u>п. 5.1.3</u>
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>в наличии</i>	п. 5.1.5
<b>Тамбур</b> (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.1.5 (дверь не прозрачная)
<b>2.3. 1. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) –этаж I</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и	К	не менее 1,5 м.	<i>не</i>	п. 5.2.1 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
т.п.			<i>соответствует</i>	<i>мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)</i>
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.2.1 ( <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)</i>
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.2.4 ( <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)</i>
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	<i>не соответствует</i>	п. 5.2.4 ( <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)</i>
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	<i>соответствует</i>	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	<i>отсутствует</i>	п. 5.2.7 ( <i>отсутствует, не требуется</i> )
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-----	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-----	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-----	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-----	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	-----	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-----	п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-----	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
--	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---

**2.4.3. Зона оказания услуги<sup>4</sup> 1 этаж**

<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-----	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			-----	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				<b><u>Зона отсутствует</u></b>

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-----	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-----	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-----	п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	<i>не соответствует</i>	п. 6.3.2; 6.1.8 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога	К	не более 1,4 см.	<i>не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.2.2 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	<i>не соответствует</i>	п. 7.1.9 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	<i>не соответствует</i>	п. 7.1.9 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
				доступности объекта для инвалидов)
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.2.2 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение этаж</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	<i>не соответствует</i>	п. 5.3.2 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.3.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	<i>не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<i>отсутствует</i>	п. 5.3.6 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<i>в наличии</i>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<i>в наличии</i>	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>соответствует</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	<i>отсутствуют</i>	п. 5.5.3; 5.5.4 ( <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов</i> )
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>в наличии</i>	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	*+	+	*+	#
Вход	*+	*+	+	#
Пути движения	*+	#	+	#
Зона оказания услуги	*+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	*+	*+	#	#
Средства информации	+	#	*+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен		*X	*X	*X	*X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации



Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Нанести рельефную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5м. Оборудовать лестницу пандусом, дублирующим открытую лестницу)
Вход	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить ширину проема одной створки в свету не менее 0,9м. и высотой порога не более 1,4 см. двери входной наружной. Установить глубину и ширину тамбура из двери входной наружной не менее 1,5 x 1,5м. Установить ширину проема одной створки в свету не менее 0,9м. и высотой порога не более 1,4см. двери входной внутренней).
Пути движения	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012(Установить ширину путей движения в коридорах, галереях и т.п. не менее 1,5м. Установить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2м. Установить ширину открытых проемов в стене не менее 0,9м. Установить высоту порогов или перепад высот на путях движения не более 1,4см. Установить ширину проема одной створки в свету не менее 0,9м.и высотой порога двери входной внутренней в зону оказания услуги не более 1,4см.).
Зона оказания услуги	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить ширину проема не менее 0,9м. и высотой порога не более 1,4см. двери кабинета. Установить ширину прохода в кабинете не менее 1,2м. Установить стол с высотой рабочей поверхности в кабинете не более 0,85м. Установить ширину и высоту проема стола для ног не менее 0,75 x 0,49м. в кабинете. Установить пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4м. в кабинете).
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных. Установить знаки доступности кабин для инвалидов. Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. Обеспечить пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м., пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. Установить опорные поручни, штанги. Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом).
Средства информации	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012 (Установить речевой информатор).

\* - Заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов, справка от 26.12.2013 №86

«07» февраля 2018г.

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа



С.В. Баргенов